



TRANSPORDIAMET

Kambja Vallavalitsus  
vald@kambja.ee  
Pargi tn 2  
61714, Tartu maakond, Kambja vald,  
Ülenurme alevik

Teie 05.03.2026

Meie 09.03.2026 nr 7.1-2/26/3701-2

**Kambja valla Palumäe küla Kala puurkaev,  
menetlus nr 537569**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Kambja valla Palumäe küla Kala kinnistu (kat  
tunnus 28301:001:2240) puurkaevu ehitusteatis. Puurkaevu rekonstrueerimist taotletakse riigitee 22186  
km 2,6, puurkaev jääb ca 31 meetri kaugusel tee servast. Kavandatud päevane veetarve on alla 5 m<sup>3</sup>.

Rajatava puurkaevu asukoht ei jää riigitee kaitsevööndisse, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja  
välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EhS § 70 lg 2, muuhulgas on  
keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib  
kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusteatis 2611201/04556 vastavalt OÜ Maavarauuringud tööle  
nr MVU-61R.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee  
kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee  
ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee