

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 4906539128****TEENUSE TELLIJAJ**

NIMI / ÄRINIMI OÜ TERMOPIIT	ISIKU- VÕI REGISTRIKOD 11216921
ESINDAJA NIMI RAINO MAIDE	ESINDAJA TELEFON 5348 9959, 601 6500

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide koostõlastamine: keskmine projekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Võsa tänava prk, Rapla linn (küte)II	
MAKSUMUS 35.00	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 10.10.2024
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Maie Erik	

Teenuse osutaja:
Maie Erik
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
RAINO MAIDE

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 4906539128

Kooskõlastuse kuupäev 10.10.2024

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 11216921

Ettevõtte nimi OÜ TERMOPILT

Kontakisik RAINO MAIDE

Objekti aadress Võsa tänava prk, Rapla linn (küte)II

Töö number 1136

Töö sisu Kaugküttetorustiku asendiplaan ja katete taastamine.

Etapp Tööprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise

eest.

* Katete taastamisel tagada kaablite normide kohane sügavus, kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast.

KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS

Maie Erik

Elektrilevi OÜ