



PÄÄSTEAMET

Kuusalu Vallavalitsus
vallavalitsus@kuusalu.ee

Teie 02.07.2026 nr

Meie 12.07.2026 nr 7.2-3.1/4671-2

Ehituslikest abinõudest tule leviku piiramisel

Tere,

§ 22. Tule leviku takistamine

(5) Naaberkinnistul paikneva I kasutusviisiga ühe ja kahe korteriga elamu ning abihoone puhul, kui ei ületata lõikes 4 esitatud piirväärtusi, peab:

- 1) tulelevik olema takistatud vähemalt 60 minuti jooksul, kui kuja on alla nelja meetri;
- 2) tulelevik olema takistatud vähemalt 30 minutit, kui kuja on neli kuni kaheksa meetrit.

Antud punkt rakendatakse siis kui tegu erinevate kinnistutega, kui tegu hoonetega mis on ühel kinnistul siis ei pea midagi ta tegema. Kui hooned asuvad erinevatel kinnistul ja lähim kui 8m, siis tulemüüri asemel on võimalik hoone osa katta tulekindla materjalina, näiteks tsementkiud plaat või sarnane materjal. Naabripoolne hoone osa siis peab olema kaetud kuni katusekatteni.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aleksandr Levinski
inspektor
Põhja päästekeskus

Aleksandr Levinski
+372 53325857
aleksandr.levinski@paasteamet.ee