



PÄÄSTEAMET

Häädemeeste Vallavalitsus
haademeeste@haademeeste.ee

Teie 31.05.2024 nr 6-1/24-7

Meie 28.06.2024 nr 7.2-3.4/1778-4

**Laadi külas Ruusamäe detailplaneeringu
tuleohutuse osa kooskõlastamisest
keeldumine**

Austatud Külliki Kiiver

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest Lokomotiiv OÜ koostatud töö nr 0422 Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Laadi küla, Ruusamäe kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmisel põhjusel:

1. Pos 8 planeeritud hüdrandiveevooluhulk ei vasta siseministri 18.02.2021 määruse nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetele. Aktsepteeritavad lahendused on kas mahuti mahuga 30m³ või naaberkinnistutel paiknevate ehitistevaheline kaugus 40 meetrit. Veevõtukoht ei tohi olla hoonetele lähemal kui 30 meetrit.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Häädemeeste Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
Lääne päästekeskus

Anastasia Sutt
+372 5334 5835
anastasia.sutt@rescue.ee