TERVISEAMET

Teie 16.10.2026 nr 7-2/26/2-13

Viljandi Vallavalitsus
viljandivald@viljandivald.ee

Meie 16.11.2026 nr 9.3-1/26/8058-2

Heimtali külas Kitsetare tee 7a ja 10 detailplaneeringu kooskõlastamine

Viljandi Vallavalitsus esitas Terviseametile (edaspidi amet) kooskõlastamiseks Heimtali külas Kitsetare tee 7a ja 10 detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Kitsetare tee 7a ja 10 katastriüksustele ehitusõigused asukohta sobivate ridaelamute ning abihoonete püstitamiseks.
Planeeringuala asub Viljandi maakonnas Viljandi vallas Heimtali külas ja planeeritava ala pindala on ca 0,8 ha.
Planeeringu on koostanud Paabor Projekt OÜ, töö nr DP-8-2026.

Amet vaatas läbi esitatud materjalid ning **kooskõlastab** detailplaneeringu juhtides täiendavat tähelepanu:

1. Arvestada tuleb sotsiaalministri 12.11.2025 määruses nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“ toodud nõudeid;
2. Ehitustegevusega kaasnevad müratasemed peavad vastama keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 ”Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid” lisas 1 kehtestatud müra normtasemetele;
3. Planeeritavate elamute veevarustuse tagab OÜ Ramsi VK ning juhime tähelepanu, et planeeritava ala joogiks ja olmevajadusteks kasutatava vee kvaliteet peab vastama sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ toodule;
4. Tehnoseadmete valikul on soovitatav eelistada madala müratasemega seadmeid ning võimalusel vältida seadmete paigutust lähimate teiste eluhoonete poolsele küljele ja/või rakendada müra levikut tõkestavaid meetmeid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aira Varblane
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Aira Varblane
58225415 Aira.Varblane@terviseamet.ee