



PÄÄSTEAMET

Pärnu Linnavalitsus
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 22.05.2026 nr 8-4/201/2026-3

Meie 12.06.2026 nr 7.2-3.4/1643-3

**Paikuse alevi Käärasoo tee 64, 66, 68 ja
70 kinnistute detailplaneeringu
tuleohutuse osa koostölastamisest
keeldumine**

Austatud Siim Orav

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab koostölastamata Linnak OÜ poolt koostatud töö nr 2517 Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Käärasoo tee 64, 66, 68 ja 70 kinnistute detailplaneeringu järgmistel põhjustel:

1. Planeeringus kirjeldamata kuidas tagatakse päästetehnika juurdepääs hooneteni, s.h. juurdepääsutee laius ja kandevõime.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 7.
2. Planeeringu põhijoonisel ega seletuskirjas ei ole tuvastatav Kääranõmme teel ümberpöörämiskoha raadius. Täpsustada umbtee pikkus.
Alus: PlanS § 126 lg 1 p 7, EVS 812-7:2018 p 14.1.4
3. Ehitisvälise tulekustutusvee lahendus ei ole koostölas siseministri siseministri 18. veebruari 2021. a määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga kauguse osas.
Alus: Sim määrus nr 10 § 6 lg 3.

Päästeameti Lääne päästkeskuse koostööstamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Pärnu Linnavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anastasia Sutt

inspektor

Lääne päästkeskus

+372 4447836

anastasia.sutt@paasteamet.ee