



- EHITATAVA ALAJAAMA PLATSI PROJEKTEERITUD KÕRGUS:
- ALAJAAMA PLATS - KILLUSTIK +0.00 = 66.20 m (ABS)
 - AKUPANGA SEADMED - KILLUSTIK +0.00 = 66.20 m (ABS)
 - GEODEETILINE ALUSPLAAN, RADIAAN OÜ TÖO NR. 2363G24, 05.08.2024

Nr	Kuud	Muudatus	Tegel	Koost

Objekt: EHVCON OÜ Hertz 3 330/33 kV ALAJAAM Vasu, Välgaküla, Saarde vald, Pärnumaa			
Projekts: K. Libert / 24.09.2024 Vastab: K. Libert / 24.09.2024 Projekt: K. Libert / 24.09.2024 Koostab: M. Makus / 24.09.2024	Hertz 3 330/33 kV ALAJAAM PRIMAAROSA	Joonis nr: H3-T-A-001 Mõõtk: M1:500 Staatus: EP Versioon: 01	Formaat: A0 Leht: 1 (1)

Mõõtk: Kõrgused EHV2000 kõrgussüsteemis
 Koordinaadid L-Est 97 koordinaatide süsteemis
 GPS mõõdetud RTK parameetrid on saadud Trimble VRS NOW võrku kasutades
 Kõrvaldusastele lisatud andmed on saadud Maa-Ametist teatusega: 05.08.2024

Lehti kokku: 1	Leht nr: 1	Objekti asukoht: Vasu, Välgaküla, Saarde vald, Pärnumaa
Mõõdetud: MTR REG NR: EEG000321	Mõõtk: 1:500	RADIAAN OÜ
Mõõtk: J.MOTTUS	Tõlg nr: 2363G24	Võrgu-Taru mnt 79a, Pärnu maakond, Saarde vald, Eesti
Joonestas: J.MOTTUS	Kuupäev: 05.08.2024	REG NR 12514462
Kontrollis: A.ERIT	Tellijä: Eveccon OÜ	TEL +372 56609222
E-POST info@radiaan.eu		E-POST info@radiaan.eu

- Tingimärgid: Vasu Akupang
- Teekaitsevöönd
 - Olemasolev mahasõit
 - Rajatav killustikatega juurdepääsutee
 - Elektrilise maakaabelliinide kaitsevööndiga
 - Tee nähtavuskolmnurgad
 - Maaparandusdrenaaž (Georadar OÜ uuring Vasu ja Pikkorpõllu 24.10.24)
 - Akupanga ala 24210m²
 - Raudsepa akupanga ehitusalune pind 19528m²
 - 330/33kV AJ ehitusalune pind 6809m²
 - H1 - Hüdrant ja 150mm torustik

- KATASTRIP
- 20 kV MAKAABEL - ELEKTRILISE OÜ
- 330 kV MAKAABEL - PROJEKTEERITAV
- PROJEKTEERITAV METALLAED - ALAJAAM
- TEE - ASFALT
- KILLUSTIK - ALAJAAM - +0.00 M ABS
- KILLUSTIK - TEE SERV
- KILLUSTIK - AKUDE PARK - +0.5 - +0.5 M ABS
- HOONE
- TRAFU VÄNDAMENT
- TRAFU KABELI EHTUSKOLMNURK
- PROJEKTEERITAV SADEMEVEE KANALISATSIOON SK1
- PROJEKTEERITAV SADEMEVEE KANALISATSIOON SK2 - TRAFU
- PROJEKTEERITAV REVEEVEE KANALISATSIOON
- PROJEKTEERITAV DRENAAŽ

eveccon Reg nr: 10340285
 Loosi 3 / Kuressaare Saaremaa / Estonia

Objekt: Vasu akupang
 Mõõtk: M1/1000
 M1/100

Joonestas: V. Viiklepp +372 56 152 225
 Nimestas: Asendiplaan

Kontrollis: V. Viiklepp
 Joonis nr: E102-001 Töö nr: E102 Staatus: Eelprojekt Lk: 1

Kuupäev: 18.12.24 V3