


SKEEMITÄHISED

- Turvalugusti, LED, pinnapealne lakke, akuseamega 3h
- Turvalugusti, LED, seinapaigaldus, akuseamega 3h, küttekehaga
- Evakuatsiooni märkvalgusti LED, seinapaigaldus, akuseadmega 3h (nool alla)
- Evakuatsiooni märkvalgusti LED, seinapaigaldus, akuseadmega 3h (nool vasakule)

--- Kaabel KLMA-HF 2x0,8+0,8mm².

a- Kaabel KLMA-HF 2x0,8+0,8mm².

Töö nimi: KORTERELAMU. HÄDAVALGUSTUSSÜSTEEM.		Tellija: KORTERÜHISTU ASTANGU TN 52 Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond		
Objekti asukoht: Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond		Number: 251119		
Joonise nimi: Evakuatsiooni- ja turvalugustusi struktuurskeem. TM-BUS võrk.		Möötkava: 1:100	Leht: 1	Leht: 2
LAANE HOTRONIC Laki 11b, Tallinn, 12915 Äriring nr. 11155119 Lubade nr. 753.001545; FEH000149 E-mail: hotronic@hotronic.ee Tel. (372) 668 8820; Fax. (372) 668 8825	Koostas:	S. Okrut	Staadium: TP	
	Kontrollis:	V. Brustelja		
	Kinnitas:	A. Kuljas	Kuupäev: 25.11.2019.a	



SKEEMITÄHISED

- Turvavalgusti, LED, pinnapealne lakke, akuseamega 3h
- Turvavalgusti, LED, seinapaigaldus, akuseamega 3h, küttekehaga
- Evakuatsiooni märkvalgusti LED, seinapaigaldus, akuseadmega 3h (nool alla)
- Evakuatsiooni märkvalgusti LED, seinapaigaldus, akuseadmega 3h (nool vasakule)
- Kaabel XPJ-HF-D 3g1,5

b- Kaabel XPJ-HF-D 3g1,5

Töö nimi: KORTERELAMU. HÄDAVALGUSTUSSÜSTEEM.		Tellijä: KORTERIÜHISTU ASTANGU TN 52 Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond	
Objekti asukoht: Astangu tn 52, 13519 Tallinn, Harju maakond		Number: 251119	
Joonise nimi: Evakuatsiooni- ja turvavalgustusi struktuurskeem. Toite skeem.		Möötkava: 1:100	Lehti: 2
Koostas: S. Okrut		Staadium: TP	
Kontrollis: V. Brustelja		Joonise nr.: AV-01	
Kinnitas: A. Kuljas		Kuupäev: 25.11.2019.a	