

 HOTRONIC LÄÄNE OÜ Reg.kood 11155119 hotronic@hotronic.ee +372 668 8920	Koostas: S.Okrut	- KORTERIÜHISTU ASTANGU 52 – HÄDAVALGUSTUSSÜSTEEM - - Astangu tn. 52, 13519 Tallinn, Harju maakond-		DOKUMENTIDE NIMEKIRI		Leht/ Lehti
	Kontrollis: V.Brustelja					1 / 1
	Kinnitas: A. Kuljas	Kuupäev 25.11.2019.a.	Projekti nr. 251119	Staadium Tööprojekt	Dokument Spetsifikatsioon	Versioon a

Pos Nr	Materjali, toote kirjeldus	Tüüp	Ühik	Kogus	Märkus
1.	Pos. A1 Turvavalgusti, LED, pinnapealne lakke, akuseamega 3h	TM TECHNOLOGIE iTECH M2 302 M DATA	tk.	113	
2.	Pos. A2 Turvavalgusti, LED, seinapaigaldus, akuseamega 3h	TM TECHNOLOGIE iTECH M5 305 M DATA	tk.	18	
3.	Pos. E1 Evakuatsiooni märkvalgusti LED, seinapaigaldus, akuseadmega 3h (nool alla)	TM TECHNOLOGIE ONTEC S M2 302 DATA	tk.	57	
4.	Pos. E2 Evakuatsiooni märkvalgusti LED, seinapaigaldus, akuseadmega 3 h (nool vasakule)	TM TECHNOLOGIE ONTEC S M2 302 DATA	tk.	2	
5.	Keskne seiresüsteem DATA 2 EASY	TM TECHNOLOGIE	kompl.	1	
6.	Jaotuskeskus JKAV		kompl.	1	
7.	PVC isolatsiooniga, halogeenivaba paigalduskaabel, vask 0,6/1,0 kV	Draka XPJ-HF-D 3g1,5	jm.	*)	määrab töövõtja
8.	PVC isolatsiooniga, halogeenivaba paigalduskaabel, vask 0,6/1,0 kV	Draka XPJ-HF 5G4	jm.	*)	määrab töövõtja
9.	PVC isolatsiooniga, halogeenivaba signaalkaabel varjega	Draka KLMA-HF 2x0,8+0,8	jm.	*)	määrab töövõtja
10.	Paigaldustoru või -kõri, PVC, EN3341	PIPELIFE	jm.	*)	määrab töövõtja
11.	Harukarp		tk.	*)	määrab töövõtja
12.	Installatsioonimaterjalid		kompl.	1	määrab töövõtja

Märkused.

- Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste korral võtta aluseks spetsifikatsioonis toodud kogused, kui plaanidelt kogused ei ületa spetsifitseeritud koguseid. Vajadusel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, ka muud abimaterjalid, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid.
- *) tähistatud kogused määrab töövõtja pakkumise koostamise käigus.