



PÄÄSTEAMET

Märke tehtud:
Kehtib kuni:
Alus:
Teabevaldaja: Päästeamet*/

Kose Vallavalitsus
vald@kosevald.ee

Teie 01.04.2025 nr 7-1.2/412-3

Meie 30.04.2025 nr 7.2-3.1/1960-1

**Seisukoha küsimine detailplaneeringu
algatamise otsuse eelnõule (Kose alevikus
Ujula tn 2)**

Esitasite Põhja päästekomandole pöördumise, kus soovisite Päästeameti Põhja päästekomando poolseid ettepanekuid detailplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta. Ettepanekud: 1) Arvestada Siseministri määrusest nr 10 tulevate nõuetega, muuhulgas hoone sissepääsu ning veevõtukoha vaheline kaugus maksimaalselt 200 meetrit, vastavalt kasutusviisile ja eripõlemiskormusele kustutusvee kogus ning vooluhulk. 2) Arvestada Siseministri määrusest nr 17 tulenevate nõuetega. 3) KEMS §32

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Aleksandr Levinski
Ohutusjärelvalve büroo/inspektor
Põhja päästekomando

Aleksandr Levinski
+372 53325857
aleksandr.levinski@paasteamet.ee