

TINGMÄRGID

- VI --- VI --- PROJEKTEERITUD MP MAKAABEL
- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
- LIITUMISKILBI TEGELIK SUURUS
- POTENTSIAALIÜHTLUSTUSRING
- ⚡ ALAJAAM
- ELEKTRIRAJATIS
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (1250N)
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (750N)
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (450N)
- PROJEKTEERITUD TARBIAJATORU (450N)
- KATASTRI PIIR
- OLMASOLEV MP ÕHULIIN
- OLMASOLEV MP MAKAABEL
- OLMASOLEV KP MAKAABEL


MÄRKUSED:

- KAABEL PAIGALDADA PLAANIL NÄIDATUD SÜGAVUSEL JA KAITSTA KOGU PIKKUSES KAITSETORUGA.
- PAIGALDADA SOKLILE 1-KOHALINE LIITUMISKILP LK241505, 3X20A, PLC ARVESTI.
- LK241505 TOIDE VÕTTA ALAJAAMAST, AJ:BARUTO(KOTKA) FIIDER F4.
- KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISTELE.
- TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.

M 1:50
TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV
KASVUPINNAS 15cm
TÄITEMATERJAL
($k=0,92$; $K_f \geq 0,5$ m/ööp)
KESKLIIV 15cm
($k=0,92$; $K_f \geq 0,5$ m/ööp)
OL.OLEV PINNAS

LAIUS VASTAVALT PLAANILE



MÄRKELINT
PROJEKTEERITUD
KAABEL

Asukoht: Kutikse, Kaberla küla, Kuusalu vald, Harju maakond

Tellija: Elektrilevi OÜ

AMET	NIMI	ALLKIRI	P/K/A
Kontrollija	J. Puntussov		15.07.2026
Projekteerija	T.R.Siitan		15.07.2026
Faili nimi	LC5334_TP_EL-4-01-asendiplaan.dwg		
Vastutav spetsialist	J. Puntussov		

Joonis: Asendiplaan

Projekt nimi:
Liitumine madalpingel - Kutikse



KH ENERGIA

KH Energia-Konsult AS
Laki 13, 12915 Tallinn
Tel. +372 659 8970

Reg.nr. 10303995
EL 10303995-0001
info@khenergia.ee

TÖÖ NR.: LC5334

STAADIUM	JOONIS	LEHTI
TP	EL-4-02	2/2

Formaat:
ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM)

Kuupäev: 15.07.2026 Mõõtkava: 1:1000