

Saatja: Anne Vesinurm <Anne.Vesinurm@transpordiamet.ee>

Saadetud: 11.02.2021 12:52

Adressaat: Anne Vesinurm <Anne.Vesinurm@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Sõbra tee 4 ja 6 Saku vald gaasitorustiku projekt

Manused: image003.jpg; image004.jpg; image005.png; image006.png; image007.png; image008.png; image009.jpg; 547120_TP_GV-4-01_Plaan_bind.dwg; 547120_TP_GV-6-01_Pikiprofiil.dwg; 547120_TP_TL-5-01_Taastamisplaan_bind.dwg; 547120_TP_GV-4-01_Plaan.pdf; 547120_TP_GV-6-01_Pikiprofiil.pdf; 547120_TP_GV-6-02_Pikiprofiil.pdf; 547120_TP_GV-6-03_Loige.pdf; 547120_TP_TL-5-01_Taastamisplaan.pdf; Lisa1_Nõlvade toetus.pdf; IKÕ_Kanama tee.pdf; IKÕ_Tallinn-Saku-Laagri tee.pdf; IKÕ.dwg

From: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>

Sent: Thursday, February 11, 2021 10:34 AM

To: MNT Teed <maantee@transpordiamet.ee>

Subject: FW: Sõbra tee 4 ja 6 Saku vald gaasitorustiku projekt

Tere

Palun registreerida.

Ave

From: natalia@demprojekt.ee <natalia@demprojekt.ee>

Sent: Thursday, February 11, 2021 9:42 AM

To: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Sõbra tee 4 ja 6 Saku vald gaasitorustiku projekt

Tere.

Saadan joonised ja IKÕ joonised.

Palume projektile kooskõlastust.

Lugupidamisega,

Natalia Doligoyda

OÜ DEM Projekt

natalia@demprojekt.ee

Mob: +372 56502774

Tel: +372 6074162



From: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>

Sent: Tuesday, February 2, 2021 16:41

To: natalia@demprojekt.ee

Subject: RE: Sõbra tee 4 ja 6 Saku vald gaasitorustiku projekt

Tere

Põhimõttelise asukohaga saaksime nõustuda. Edastan mõned ettepanekud, mida projekti koostamisel arvestama peaksite:

1. Joonistel näidata riigitee kraavi taastamine (ka lõikejoonisena) ning eraldi tingmargina.
2. Näidata haljasala taastamine.
3. Välja tuua gaasitrassi paiknemise sügavused.

Kogu projekti materjal koos IKÕ joonistega edastage Transpordiametile kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

Ave Talli

Taristu teenuste osakonna peaspetsialist

+372 56652509

www.transpordiamet.ee

Transpordiamet

Valge 4 / 11413 Tallinn



From: natalia@demprojekt.ee <natalia@demprojekt.ee>

Sent: Thursday, January 28, 2021 9:36 AM

To: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>

Subject: FW: Sõbra tee 4 ja 6 Saku vald gaasitorustiku projekt

Tere.

Oleme koostanud mõned joonised ja soovime Teie arvamust/nõusolekut gaasitorustiku projekteerimiseks ja väljaehitamiseks riigiteel.

Gaasitorustik riigitee all paigaldatakse kinnisel meetodil hülssi.

Manusena on lisatud:

1. Välisgaasitorustiku plaan ja väljavõte katendite taastamisest riigiteel
2. Lõikejoonis

Jääme ootama Teie vastust/arvamust.

Lugupidamisega,

Natalia Doligoyda

OÜ DEM Projekt

natalia@demprojekt.ee

Mob: +372 56502774

Tel: +372 6074162



From: richard@demprojekt.ee <richard@demprojekt.ee>
Sent: Monday, January 18, 2021 9:45
To: natalia@demprojekt.ee
Subject: FW: Sõbra tee 4 ja 6 Saku vald gaasitorustiku projekt

Lugupidamisega
Richard Havi
DEM Projekt OÜ
richard@demprojekt.ee
+372 5650 2774
+372 607 4162



From: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>
Sent: Thursday, January 7, 2021 2:29 PM
To: richard@demprojekt.ee
Subject: RE: Sõbra tee 4 ja 6 Saku vald gaasitorustiku projekt

Tere

Sellise situatsiooni korral on kraavi põhja toru rajamine võimalik kinnisel meetodil.
Puurimiskaevik riigitee alt läbi tuleb näidata korrektselt nii asendiplaanil kui ka ristmäväljal. Kraavi taastamine tuleb näidata korrektselt.

Lugupidamisega

Ave Talli

Taristu teenuste osakonna peaspetsialist
+372 56652509
www.transpordiamet.ee
Transpordiamet
Valge 4 / 11413 Tallinn



From: richard@demprojekt.ee <richard@demprojekt.ee>
Sent: Wednesday, January 6, 2021 2:22 PM
To: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Sõbra tee 4 ja 6 Saku vald gaasitorustiku projekt

Tere

Saadán hetkel vastuse ainult märkus nr 4 kohta –

4. Geoalus on parandatud ja kraav on välja joonistatud – kuna kraavi põhja ja äärte kõrguste erinevused on väikesed, siis kas antud juhul lubate vastavalt asendiplaanile projekteerida?

Lugupidamisega

Richard Havi

DEM Projekt OÜ

richard@demprojekt.ee

+372 5650 2774

+372 607 4162



From: Ave Talli <Ave.Talli@transpordiamet.ee>

Sent: Tuesday, January 5, 2021 8:37 PM


To: richard@demprojekt.ee

Subject: RE: Sõbra tee 4 ja 6 Saku vald gaasitorustiku projekt

Tere


Saadán märkused/ettepanekud:

1. 11343 Kanama tee kinnistu ees riigitee maaüksusel tuleb gaasitoru paigaldada kaitsehülssi.



2. Miks ei või Sõbra tee 4 ja 6 kinnistute gaasitorustiku tagamiseks kavandada gaasitorustikku nende kinnistutele, nagu on nähtud varasemate planeeringutega ning gaasitorustikuga siseneda Sõbra 4 kinnistu piiri äärest? Orineteeruv lahendus pakutud joonisel.

- 3.
4. Kõnealuses lõigus palun täpsustada geoalust. Kas kraavi nõlv lõpebki sedasi järsult? Selles kohas ristumine saab otsustada pärast geoaluse täpsustamist. Riigitee kraavi kaeviku kavandamisega nõustuda ei tahaks, kui seal nõlv välja joonistuma peaks. Kas Mündi kinnistul ei ole olemasolevat toru võimalik lahti kaevata ja puurimist teostada selliselt, et kaevik ei tuleks nii riigitee katte serva?



Lugupidamisega

Ave Talli

Taristu teenuste osakonna peaspetsialist

+372 56652509

www.transpordiamet.ee

Transpordiamet

Valge 4 / 11413 Tallinn



From: richard@dempojekt.ee <richard@dempojekt.ee>

Sent: Tuesday, December 29, 2020 11:32 AM

To: Ave Talli <Ave.Talli@mnt.ee>

Subject: FW: Sõbra tee 4 ja 6 Saku vald gaasitorustiku projekt

Tere

Soovin asendiplaanil 2 kohta läbi rääkida:

1. Ühenduskohas olemasoleva gaasitorustikuga Mündi tn kinnistu kõrval, ei ole võimalik 2m vahekaugust tagada projekteeritava gaasitorustiku kaeviku piiri ja teeserva vahel, sest teeserv on liiga lähedal olemasolevale gaasitorustikule. Vahekaugus 0,8m on võimalik.
2. Kinnistute Sõbra tee 4 ja 6 paralleelse projekteeritava gaasitorustiku kaeviku piiri ja Kanama tee teeserva vahel ka saaks tagada vahekauguse 1,6m, sest gaasitorustik on vaja projekteerida ol.oleva sidekanalisatsiooni ja Sõbra tee 4 ja 6 kinnistu piiride vahele, erakinnistule ei saa tarnegaasitorustikku projekteerida.

Lugupidamisega
Richard Havi
DEM Projekt OÜ
richard@demprojekt.ee
+372 5650 2774
+372 607 4162



From: richard@demprojekt.ee <richard@demprojekt.ee>
Sent: Tuesday, December 22, 2020 4:00 PM
To: 'Ave Talli' <Ave.Talli@mnt.ee>; 'maantee@mnt.ee' <maantee@mnt.ee>
Subject: Sõbra tee 4 ja 6 Saku vald gaasitorustiku projekt

Tere

Soovin Maanteeametiga kooskõlastada Sõbra tee 4 ja 6 Saku vald gaasitorustiku projekti trassi valikut. Ühenduskohas olemasoleva gaasitorustikuga Mündi tn kinnistu kõrval, ei ole võimalik 2m vahekaugust tagada kaeviku piiri ja teeserva vahel, sest teeserv on liiga lähedal olemasolevale gaasitorustikule. Vahekaugus 0,8m on võimalik.

Lugupidamisega
Richard Havi
DEM Projekt OÜ
richard@demprojekt.ee
+372 5650 2774
+372 607 4162

