



PÄÄSTEAMET

Tambet Tamm
Keskkonnaamet
info@keskkonnaamet.ee

Teie 11.04.2025 nr DM-129921-19

Meie 25.04.2025 nr 7.2-3.1/1097-5

**Selgitustaotlus Päästeameti seisukohale
AS Epler & Lorenz
keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-
52415 muutmise taotluse kohta**

Plaanis on ladustada järgmiseid tooteid: elektri- ja elektroonikaseadmete romud, patareid ja akud, sealhulgas liitium-ioonakud. Tuleohutuse seaduse alusel (<https://www.riigiteataja.ee/akt/122032021009?leiaKehtiv#para2>) on põlevmaterjal süttiv materjal või aine, mis sädemete ja lahtise leegiga kokkupuutel ning ümbritseva keskkonna kõrge temperatuuri mõjul süttib, levitab tuld ning eraldab soojust, suitsu, mürgiseid gaase ja kuumi või põlevaid tilku. Seega, kui eelpool nimetatud tooted selle kirjelduse alla ei lähe, siis ei saa neid vaadata kui põlevmaterjale.

Arvestades, et eelpool kirjeldatud seadmete loetelus on seadmeid, mis on põhjustanud arvestavaid tulekahjusid, kus on olnud märkimisväärsed varalised kahjusid kui ka tervisekahjustusi meil Eestis on keeruline väita, **et tegemist ei ole põlevmaterjaliga.**

Ehitusseadustik ei käsitle, kas konteinerladu on ehitusteatis/kasutusteatis kohustusega, aga kui tegemist üle 20m² laohoonega, siis võiks seda käsitleda, kuid täpsemat seisukohta tuleb küsida KOV-ist. Konteineri paigaldamisel on oluline jälgida ka ohutuskujasid. Hoonetevaheline kuja peab olema vähemalt kaheksa meetrit. Kui hoonetevaheline kuja on vähem kui kaheksa meetrit, piiratakse tule levikut ehituslike abinõudega. Kuja nõuet rakendatakse ka rajatisele, kui rajatis võimaldab tulelevikut (<https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014?leiaKehtiv#para22>)

Ohtlikku ainete ja põlevmaterjali ladustamine on täpsemalt veel reguleeritud SM määrus nr 14 (<https://www.riigiteataja.ee/akt/129052024002>).

Olulisemad korduvad punktid ülalpool toodud määruses on viidatud, et nii ehitises kui väljaspool ehitist ei tohi põlevmaterjali ladustamine raskendada päästetöid, mis tähendab, et eelpool mainitud aladele peab olema tagatud ligipääs kustutustööde teostamiseks.

Kuna Keskkonnaameti olevas süsteemis esitatud lisadele (esimese kirja lisad 17-21) puudub juurdepääs ei saa täpsemat seisukohta anda ning tuleks lähtuda antud kirjas ülal toodud väärtustest.

Kui ehitises plaanitakse ladustada rohkem kui 1000 m³ põlevmaterjali lahtiselt tuleb ettevõttel koostada põlevmaterjalide ladustamise plaani, mis tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Siinkohal juhin tähelepanu, et plaani koostamise kohustus on ettevõttel ning Päästeamet hindab, kas kavandatav plaan on kooskõlas kehtivate regulatsioonidega. (<https://www.riigiteataja.ee/akt/129052024002#para8>)

Ühes esitatud kirjas on ka mainitud, et Päästeameti osutus on sisuliselt asjassepuutumatu, millega on keeruline nõustuda arvestades, et Päästeameti ressurss oli see, kes pidi 23.05.2023 toimunud päästesündmust lahendama.

Seetõttu palume siiski Keskkonnaametil ja Rae vallavalitsusel arvestada Päästeameti seisukohaga oma otsuse langetamisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Garri Mölder

Ohutusjärelvalve büroo

peainspektor