



Suve tee 9
29501:001:0695



RISTLÕIGE 1

Ristumine teega, kinnisel meetodil, 0,25 km-l
vaade lõuna poolt

11399 Klooga suvilate tee
29504-004-0001



Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp LK237234
- Tarbija: Suve tee 9/1
- Kilbi tüüp: 1-kohaline; In=63A
- Peakaitse: In=3x25A
- Arvesti tüüp: PLC
- Kilbi kõrgusmärk 13,04 (EH-2000)

Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru
- D75mm, 450N, L_{TORU}=4m, L_{TRASS}=2m
- Toru paigaldada maapinnast min 0,7m
sügavamale
- Toru üks ots tuua maa peale ja toru
mõlemale otsale paigaldada kaitsekork

Ettevaatust!
Elektrikaabel.

Olemasolev
AJ Õppekeskuse
fiider F1
mast 2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel (MPL441389)
- AXP4G50, L_{KAABEL}=28m, L_{TRASS}=22m
- D110mm, 1250N, L_{TRASS}=11m, min 1,5 m sügavusele
tee pinnast.
- D110mm, 750N, L_{TRASS}=11m, min 1,0m sügavusel.
- 11399 Klooga suvilate tee maal 0,25 - 0,26 km-l

Suve tee 10
29504:006:0001

Kinnine paigaldus (D110mm, 1250N) L_{TRASS}=11m,
min 1,5 m sügavusele tee pinnast.
11399 Klooga suvilate teega ristumine 0,25 km-l.
Puurmasina asukoht on Suve tee 9 kinnistul.

Suve tee 7
29501:007:1516

X = 6578900

Y = 5154000


TINGMÄRGID

Projekteeritud 0,4kV maakaabel 1250N kaitsetorus
Projekteeritud 0,4kV maakaabel 750N kaitsetorus
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud tarbija 450N reservtoru

Olemasolev 10 kV maakaabel
Olemasolev 0,4 kV õhuliin
Olemasolev side õhuliin
Olemasolev kinnistupiir

MÄRKUSED:

- Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr 497191.
- Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilise alusplaani: koostaja - Geoalus OÜ; töö nr 25-G276
- Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
- Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
- Katendite taastamisel lähtuda katendite taastamise asendiplaanist (Vt. Joonis EL-02).

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonis Nr EL-01	Mõõtkava A3 / 1:250	Leht 1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus:	Muudatus		Kuupäev
Koostas	K. Lillepõld		Suve tee 9/1 liitumine elektrivõrguga			
Kontrollis	K. Lillepõld					
Proj. kood	LC4028		Aadress:	<div><div>Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee</div><div>Elektritööde reg. nr. EL10360030-0001</div></div>		
Töö Nr	25_LH932185		Kloogaranna küla Lääne-Harju vald Harju maakond			
Kuupäev	03.07.2025		25_LH932185_TP_EL-01_ASEND_250703_KL			