

Riigitee nr 3 Külitse-Haage ristmikuala valgustus			
Välisvalgustus			
Materjali nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus
Valgustid			
Detas SpA Talos N_(12-24D)_4K+3K+2K_294A (1x24D700 51W 4000K)	SRG10kV ;CL1 ;RAL7035; CLO aktiveeritud; 2xZhaga; IK08; IP66; H07RN-F 3G1,5 paigalduskaabel, L=12m	tk	15
Sulavkaitse 6A ja mastiklemmid (..50mm2)	SV 15.06	tk	15
Valgustimastid			
Kooniline metallmast h=10m		tk	15
Metallmasti jaland + tihend	RBJ-5B (10m mastile)	tk	15
P-konsool 2,5m		tk	15
Madalpinge kaablid			
Maakaabel 1,2kV +5% varu	ARLC 4G25+2,5Cu	m	661
Kaablikaitse ja-tähistus			
Märkelint kollane	"Välisvalgustus"	m	550
Kaablikaitsetoru +5% varu	PE Ø75mm, 750N, roheline	m	550
Kaablikaitsetoru +5% varu	PE Ø75mm, 1250N, punane	m	49
Kaabliotsa tihendussõrmik 1,2kV	25mm2 kaablile	obj	1
Tähistused		obj	1
Maandused			
Kordusmaanduskomplekt valgustusmastidele	5 x 1m valgustusmastile	tk	5
Maandusjuhe	valgustusmastile	m	35
Cu klemm	valgustusmastile	tk	5
Juhtimiskilp			
Tänavavalgustuse juhtimiskilp	Komplekteerida vastavalt skeemile E701	tk	1
Maandusvarras	Erico 14,2x2000mm keermestatud	tk	2
Maandusvarda klemm	Erico C58 h158160	tk	2
Vaskjuhe	HK25	m	10
Must kõri UV kindel	FFKu-EM-F-UV 20	m	3

Märkused:

1. Hinnapakkuja kontrollib spetsifikatsiooni vastavust ja teavitab tekkinud ebakõladest tööandjat
2. Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või paremate seadmetega.
3. Kõik loetlemata kuid vajalikud seadmed ja tarvikud arvestab töövõtja.