



PÄÄSTEAMET

## ETTEKIRJUTUS

Valga

08.04.2020 nr 7.2-6.3/615

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Läbi vaadanud Valga Avatud Noortekeskuse hoonega, aadressiga J. Kuperjanovi 9, Valga linn, Valga maakond seotud haldusmenetluse materjalid ning arvestades Teie taotluses toodud põhjendusi, Päästeameti Lõuna päästekeskus pikendab riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse nr 7.2-6.3/654 nõuet nr 1 ning määrab uue täitmise tähtaja adressaadile Valga vald (registrikood 7700507) alljärgnevalt:

**1. Paigaldada hoones evakuatsioonitrepikodade ja korruste vahele nõuetele vastavad tuletõkkeuksed ning eraldada tagumine evakuatsioonitrepikoda pööningust, moodustades seeläbi evakuatsioonitrepikodadest ja korrustest omaette tuletõkkesektsioonid, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks tagatud inimeste ohutu evakueerumine või nende evakueerimine hoonest.**

**Alus:** „Tuleohutuse seadus“ § 5 lg 3 ja § 6 lg 1 vastavalt siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 12 lg 6 p 2 ja § 45 lg 1 ja lg 2 p 4 vastavalt § 55 lg 2.

„Tuleohutuse seadus“ § 5 lg 3 järgi tuleb ehitise kasutamisel tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

„Tuleohutuse seadus“ § 6 lg 1 järgi peab piiratud kinnisasjalt või ehitisest olema tagatud evakuatsioon ning kergesti läbitav evakuatsioonitee.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 12 lg 6 p 2 järgi hoone või selle osa kasutamisosstarbest lähtuvalt eraldatakse omaette tuletõkkesektsiooniks evakuatsioonitrepikoda.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 45 lg 1 järgi piiritletakse evakuatsioonitee nii, et evakuatsiooniteed oleks võimalik ohutult kasutada kogu evakuatsiooniaja jooksul.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 45 lg 2 p 4 järgi moodustatakse evakuatsioonitee omaette tuletõkkesektsioonina.

Siseministri 30.03.2017. a määrus nr 17 § 55 lg 2 järgi enne käesoleva määruse jõustumist õiguslikul alusel ehitatud ehitis, mida kasutatakse ehitisele ettenähtud kasutamisosstarbe kohaselt, peab evakuatsioonile kehtestatud nõuete osas vastama käesoleva määruse §-des 29,

30, 32 ja 33 ning 6. peatükis sätestatud nõuetele, arvestades § 3 lõikes 4 sätestatud. Olemasolevasse ehitisse enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuleohutuspaigaldis peab vastama selle paigaldamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetele ja olema nõuetekohaselt hooldatud.

Paikvaatlusel tuvastati, et Valga Avatud Noortekeskuse hoone on nõuete kohaselt seksioneerimata ning evakuatsioonitrepikodade ja korruste vahelised ukSED ei ole tuletõkkeuksed. Samuti ei ole evakuatsioonitrepikojad terviklikud, ning ei täida oma otstarvet takistada suitsu- ja tule levikut ka muul viisil, kuna tagumine evakuatsioonitrepikoda on ühenduses põõninguga ja esimene evakuatsioonitrepikoda on korruste vahelisel alal akende äärtest ühenduses teiste ruumidega.

Arvestada tuleb, et tulekahju korral on tähtis, et inimesed pääseksid ehitisest välja võimalikult lihtsalt, kiirelt ning ohutult ning võimaliku tulekahju puhkemisel ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuuri-muudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid.

**Uus täitmise tähtaeg: 31.03.2021**

**Sunniraha hoiatus:** juhul, kui käesolevat ettekirjutust ei täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 lg 2 alusel adressaadi suhtes sunnivahendit - **sunniraha 600 (kuussada) eurot**.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, või Luminor Bank panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks 10266700005621 ja selgituseks: "Valga Avatud Noortekeskuse ettekirjutus".

Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. **Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.**

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Päästeameti Lõuna päästkeskust kirjalikult Jaama 207, 50705, Tartu või digitaalselt allkirjastatud dokumendina elektronposti aadressil [louna@rescue.ee](mailto:louna@rescue.ee) 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtajast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Külli Uibo

Ohutusjärelvalve büroo vaneminspektor

Lõuna päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

1. Valga Vallavalitsus – [valga@valga.ee](mailto:valga@valga.ee)

+372 52 29577

[kylli.uibo@rescue.ee](mailto:kylli.uibo@rescue.ee)