

From: mikk@draftit.ee <mikk@draftit.ee>
Sent: 22 September 2020 20:48:33
To: Raplamaa
Cc:
Subject: RE: Elektrivõrgu projekt. Orgita küla, Märjamaa vald

Tere

Meeldetuletus ja ühtlasi leiate manusest projekti asendiplaani joonised.
KK leht joonisel on näha kogu RMK maa-ala puudutav osa ja ülejäänud on projektijoonised.

Projekti tellija on Elektrilevi OÜ.
Projekti eesmärk on tagada nõuetekohane elektrivarustus Altvälja, Tamme, Metsavahi talu ja Kõrgema kinnistu tarbijatele. Ühtlasi olen saanud Elektrilevi OÜ-lt info, et projekteeritud 10 kV maakaabel piki maanteed on arvestatud sellise läbilaskevõimega, et seda hetkel veel teadmata tulevikus edasi ehitada perspektiiviga kuni Vaimõisani.

Projekteeritud trassi valikul on arvestatud Maanteeameti poolt esitatud nõuetega, mis tulenevad peamiselt Tallinn-Pärnu maantee kavandamisest 2+2 sõidureaga maanteeks koos kaasnevate rajatistega (Orgita liiklussõlme kahetasandiline ristmik, müratõkked ja kogujateed.

Mulle teadaolevalt plaanib Elektrilevi alustada projekti ehitusega (ehitushange jms toimingud) kas kohe peale projekti valmimist või 2021 a I pooles (I kvartal), oleneb ehk veidi ka ilmastikuoludest.
Maanteeameti projekt on minu teada äsja alustatud ja kestab ca 18 kuud ja teehoiukavas on selle maantee ehitus planeeritud aastatele 2025(2027) – 2030.

Palun kooskõlastust joonisel toodud trassivalikule ja lahendusele.

Lugupidamisega
Mikk Reiter
Draftit OÜ, projekteerija
Tel. 5348 2352

From: mikk@draftit.ee <mikk@draftit.ee>
Sent: reede, 11. september 2020 17:08
To: 'raplamaa@rmk.ee' <raplamaa@rmk.ee>
Subject: RE: Elektrivõrgu projekt. Orgita küla, Märjamaa vald

Tere

Vabandan, olen ikkagi saatnud Teile selle viimatisel versiooni, kus juba on näidatud maanteeameti plaanitavate teerajatiste asukohad projekteeritavas piirkonnas.
Seega küsimus on ikkagi sama, et kas RMK annab loa näidatud trassile kaabli projekteerimiseks ja paigaldamiseks?
Nagu mainisin, saadaksin geodeedi kollasega näidatud ala mõõdistama ning seejärel kooskõlastusring (RMK ja teised).

Lugupidamisega
Mikk Reiter
Draftit OÜ, projekteerija
Tel. 5348 2352

From: mikk@draftit.ee <mikk@draftit.ee>
Sent: neljapäev, 3. september 2020 19:20
To: 'raplamaa@rmk.ee' <raplamaa@rmk.ee>
Subject: Elektrivõrgu projekt. Orgita küla, Märjamaa vald

Tere

Palun eelkooskõlastust ja tingimusi 10 kV maakaabelliini projekteerimiseks RMK haldusalal olevale kinnistule Märjamaa metskond 21 (50402:001:0410).
Eelprojektis on arvestatud Maanteeameti teemaplaneeringuga, mille järgi maantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla plaanitakse käesoleval lõigul ehitada 2+2 kiirteeks koos kogujateedega ning Orgita liiklussõlmes mitmetasandilise ristmikuga.

Projekteeritud trass on Maanteeametiga läbi räägitud. See peab kulgema 10 m kaugusel plaanitavast kogujateest.

Kas saate väljastada sellise vastuskirja, et kooskõlastate projekti pakutud trassil ja arvestades teie poolt esitatavate nõuetega?

Manuses asendiplaani joonis, kus on kuvatud ortofotol maantee teemaplaneeringu järgsed maantee ja kogujateede ning liiklussõlme teed ning nende kõrval 10 m kaugusel punase -1W2- joonega minu projekteeritav 10 kV maakaabelliini trass.

Lugupidamisega
Mikk Reiter
Draftit OÜ, projekteerija
Tel. 5348 2352