



ETTEKIRJUTUS

Narva

22.12.2017 nr 7.2-6.4/2517

7. juunil 2017. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1642 paikvaatlusel Enefit Energiatootmine AS käitises Eesti Elektriijaam (edaspidi EEJ), aadressil Elektriijaama tee 59, Narva linn, Ida-Virumaa, tuvastati kemikaaliohutuse rikkumised, mille olemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/1642-4.

13. detsembril 2017. aastal saatis Päästeameti Ida päästekeskus hoone omanikule teatise kavandatavast haldusaktist nr 7.2-2.3/11443-34 andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid.

21. detsembril 2017. aastal esitati haldusorganile kavandatava ettekirjutuse punkti nr 2 suhtes vastuväited, millega seoses annab haldusorgan täiendava võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid kavandatava ettekirjutuse ja selle täitmise tähtaja kohta. Punkti nr 1 osas puuduvad adressaadil vastuväited. 15. detsembril 2017. aastal teavitas haldusorgan adressaati teatisega nr 7.2-2.3/11443-36 punkti nr 5 osas haldusakti andmata jätmisest. Ülejäänud punktide osas esitati selgitused, millega arvestab haldusorgan ettekirjutuse koostamisel.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda adressaadile – **Enefit Energiatootmine Aktsiaseltsile (registrikood: 10579981; aadress: Eesti Elektriijaam, Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, 40107)** järgmised ettekirjutused, mis tuleb täita määratud tähtaegadeks:

- 1. Viia vastavusse käitise teave ohutusabinõude ja õnnetuse kohta majandus- ja taristuministri 1. märtsi 2016. aasta määrusega nr 18 selliselt, et teave sisaldaks kõiki vajalikke andmeid ning oleks paberil kättesaadav**

Alus: Kemikaaliseaduse § 23 lõike 8 ja § 24 lõike 6 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 1. märtsi 2016. aasta määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele¹“ (edaspidi määrus nr 18) § 6 lõiked 1, 2 ja 4.

Ettekirjutuse põhjendus: Määruse nr 18 § 6 lõike 1 järgi sisaldab teave järgmisi andmeid:

- 1) käitaja nimi ja käitise aadress;
 - 2) ohutusabinõude kohta teavet andva isiku nimi või ametikoht ja kontaktandmed;
 - 3) kinnitus, et suurõnnetuse ohuga ettevõtte on pädevale asutusele esitanud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid ja omab vastavat tegevusluba, kaasa arvatud kemikaaliseaduse alusel viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kuupäev või viide, kust seda teavet elektrooniliselt leida, ning teave selle kohta, kust leida üksikasjalikku teavet viimase järelevalvetoimingu kohta;
 - 4) käitise tegevuse kirjeldus;
 - 5) suurõnnetust põhjustada võiva ohtliku kemikaali ja valmistise nimetus ning nende ohuklassifikatsioonid ja põhiliste ohtlike omaduste kirjeldus;
 - 6) põhiline teave suurõnnetuse ohu laadi ja stsenaariumi kohta koos selle korral rakendatavate § 5 lõike 3 punktis 3 nimetatud meetmetega, kaasa arvatud kaardil kujutatud ohuala suurus ja suurõnnetuse võimalik mõju inimestele, keskkonnale ja varale;
 - 7) teave selle kohta, kuidas suurõnnetusest ohustatud inimesi hoiatatakse ja selle toimumisel teavitatakse;
 - 8) teave selle kohta, kuidas ohustatud inimesed peavad suurõnnetuse korral käituma;
 - 9) kinnitus selle kohta, et käitleja teeb koostööd Päästeametiga, et tagada suurõnnetuse korral tegutsemine ja vähendada suurõnnetuse tagajärgi;
 - 10) viide ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaanile, mis on koostatud õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks, ning soovitus järgida õnnetuse korral kõiki päästeasutuse antud juhiseid;
 - 11) juhised selle kohta, kust saab punktides 7 ja 8 toodud teavet elektrooniliselt, taotluse alusel teavet inspekteerimiskava kohta ja vajadusel täiendavat teavet;
 - 12) märge selle kohta, kui A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttest lähtuv õnnetus võib omada piiriülest toimet vastavalt piiriülese toimega tööstusõnnetuse konventsioonile.
- Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et teave, mida suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja avalikkusele ja ettevõttest lähtuva õnnetuse mõjupiirkonda jääda võivatele inimestele annab, peab olema ettevõttest paberil kättesaadav ja avaldatud ettevõtte veebilehel.

Paikvaatlusel (protokolli nr 7.2-5.4/1642-4 punkt 7) tuvastati, et käitise teave ohutusabinõude ja õnnetuse kohta on puudulik ning see ei ole ettevõttest paberil kättesaadav. Veebilehel avaldatud teabes (Enefit Energiatootmine AS Eesti Elektri jaama ohutusinfo) on kajastamata järgmised andmed:

- kinnitus, et suurõnnetuse ohuga ettevõtte on pädevale asutusele esitanud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid ja omab vastavat tegevusluba, kaasa arvatud kemikaaliseaduse alusel viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalvetoimingu kuupäev või viide, kust seda teavet elektrooniliselt leida, ning teave selle kohta, kust leida üksikasjalikku teavet viimase järelevalvetoimingu kohta;
- suurõnnetust põhjustada võiva ohtliku kemikaali ohuklassifikatsioonid;
- suurõnnetuse korral rakendatavate määruse nr 18 § 5 lõike 3 punktis 3 nimetatud meetmed ja suurõnnetuse võimalik mõju inimestele, keskkonnale ja varale;
- juhised selle kohta, kust saab punktides 7 ja 8 toodud teavet elektrooniliselt, taotluse alusel teavet inspekteerimiskava kohta ja vajadusel täiendavat teavet.

Veebilehel avaldatud teabe puhul on soovitatav märge selle kohta, millal teave sinna lisati.

Seega tagamata on suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja kohustus teavitada ohualas viibivaid inimesi ohutusabinõudest ja õnnetusest, mistõttu õnnetuse korral inimeste ohutus võib olla tagamata. Järelikult võivad hädaolukorras ohualas viibivate inimeste tervis ja elud ohustatud olla.

Täitmise tähtaeg: 30.01.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse kemikaaliseaduse 1 paragrahvi 42 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **1300,00 (üks tuhat kolmsada) eurot**.

2. Tagada käitise ehitiste kasutamise ohutus selliselt, et ohtlike ainete ladustamiseks kasutatavad alad, ruumid ja aiaga ümbritsetud territooriumid oleksid nõutele vastava märgistusega tähistatud

Alus: Riigikogu 11. veebruari 2015. aasta ehitusseadustiku¹ § 8 (edaspidi ehitusseadustik¹).

Ettekirjutuse põhjendus: Ehitusseadustiku¹ § 8 sätestab, et ehitise, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus peab olema ohutu. Ehitise, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus on ohutu, kui see ei põhjusta ohtu inimesele, varale või keskkonnale. Ehitise ja ehitamise ohutus hõlmab loodus- ja kultuuriväärtuse kaitset ning asjakohasel juhul ka looma elu ja tervist.

Sotsiaalministri 30. novembri 1999. aasta määruse nr 75 „Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas^{1c}“ (edaspidi määrus nr 75) § 8 lõige 1¹ sätestab, et ohtlike ainete või segude ladustamiseks kasutatavad alad, ruumid või aiaga ümbritsetud territooriumid tuleb tähistada määruse nr 75 § 9 lõikes 2 esitatud sobiva hoiatusmärgiga või paragrahvis 10 esitatud nõutele vastava märgistusega, kui üksikpakendite või mahutite sildid ei ole selleks otstarbeks sobivad. Kui määruse nr 75 § 9 lõikes 2 ei ole hoiatusmärki, millega hoiatada isikuid ohtlike ainete või segude eest, tuleb kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. a määruse (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355) (edaspidi CLP-määrus), V lisas sätestatud asjakohast ohupiktogrammi.

Määruse nr 75 § 10 lõige 1 sätestab, et ohtliku aine või segu mahutid ja mahutid koos nähtava torustikuga, mis sisaldab või mille kaudu transporditakse ohtlikke aineid ja segusid, peavad olema märgistatud asjakohase ohupiktogrammiga vastavalt CLP-määrusele.

Määruse nr 75 § 10 lg 3 punkt 1 sätestab, et võib asendada määruse nr 75 § 9 lõikes 2 esitatud hoiatusmärgiga. Kui samaväärne hoiatusmärk puudub, tuleb kasutada CLP-määruse V lisas sätestatud asjakohast ohupiktogrammi.

Määruse nr 75 § 9 lõigetes 1 ja 2 on välja toodud keelu- hoiatusmärgid. CLP määruses lisas V on välja toodud ohupiktogrammid.

Paikvaatlusel (protokolli nr 7.2-5.4/1642-4 punkt 6) tuvastati, et käitise EEJ ohtlike ainete ladustamiseks kasutatavad ehitised ja piiritletud territooriumid ei ole nõuetekohaselt tähistatud. Paikvaatlusel tehtud piltidelt on näha, et keemilise veepuhastuse kompleksis kemikaalide mahutid on märgistatud vanade ohusümbolitega, mis on kehtinud kuni 1.06.2015 (*CLP määruse artikkel 61*). Leelise ja soolhappe mõõturid on märgistatud nii vanade ohusümbolite kui ka uute ohupiktogrammidega. Hüdrasiiniruum on tähistatud vana ohusümboliga. Põlevkiviõli mahutid on märgistatud halvasti loetavate hoiatusmärkidega ning vallituslad on märgistamata. Vesiniku mahutite aiaga ümbritsetud territoorium on märgistatud vana ohusümboliga. Soolhappe torud ei ole nõuetekohaselt märgistatud. Ohtlike ainete ladustamiseks kasutatavad alad on nõuetekohaselt hoiatusmärkide ega ohupiktogrammidega tähistamata. Olemasolevad märgid ja sildid ei täida ohtlike ainete ladustamiseks kasutatavate

alade, ruumide või aiaga ümbritsetud territooriumide tähistamise otstarvet.

Olukord, kus ehitiste kasutamise ohutus on tagamata, võib päästesündmuse korral põhjustada ohtu inimestele, varale või keskkonnale.

Täitmise tähtaeg: 02.05.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse kemikaaliseaduse¹ paragrahvi 42 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **1000,00 (üks tuhat) eurot**.

3. Tagada käitise soolhappe ja naatriumhüdroksiidi mahutite vallitusaalade kasutamise ohutus selleks, eemaldada vallitusaaladelt taimi ja taastada nende terviklikkus

Alus: Riigikogu 11. veebruari 2015. aasta ehitusseadustiku¹ § 8 (edaspidi ehitusseadustik¹).

Ettekirjutuse põhjendus: Ehitusseadustiku¹ § 8 sätestab, et ehtis, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus peab olema ohutu. Ehtis, ehitamine ja ehitise kasutamine ning ehitamisega seonduv muu tegevus on ohutu, kui see ei põhjusta ohtu inimesele, varale või keskkonnale. Ehitise ja ehitamise ohutus hõlmab loodus- ja kultuuriväärtuse kaitset ning asjakohasel juhul ka looma elu ja tervist.

Paikvaatlusel (protokolli nr 7.2-5.4/1642-4 punkt 8) tuvastati, et käitise soolhappe ja naatriumhüdroksiidi mahutite vallitusaalad sisaldavad taimi. Paikvaatlusel tehtud piltidelt on näha, et vallitusaalade sees on taimi ja vallitusaalade ääriste pinnad on kohati pragulised.

Olukord, kus vallitusaalad ei ole nõuetekohased ja ehitiste kasutamise ohutus on tagamata, võib päästesündmuse korral põhjustada ohtu inimesele, varale või keskkonnale.

Täitmise tähtaeg: 01.09.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse kemikaaliseaduse¹ paragrahvi 42 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **800,00 (kaheksasada) eurot**.

Kui ettekirjutusi ei ole tähtaegade möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuste täitmise määratud tähtaegadeks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi**. Kui ettekirjutusi ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Juhul kui haldusakti aadressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi,

trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

peainspektor

Ohutusjärelvalve büroo

Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:

Enefit Energiatootmine AS, tootmine@energia.ee, andres.kurling@energia.ee.

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee