



KAITSEVÄGI

Paul Kunimägi
Kaitseministeerium
Sakala 1, 15094 Tallinn
info@kaitseministeerium.ee

Teie 16.07.2026 nr 12-1/26/185

Meie 10.08.2026 nr 4.1-3.1/26/123-2

Vastus tuuleparkide asukoha
kooskõlastuse taotlusele

AB Artes Terrae OÜ ja Enefit AS esitasid päringu eesmärgiga selgitada riigikaitseks piirangud tuuleparkide püstitamiseks arendusaladele Järva valla ja Viru-Nigula valla territooriumil. Palume Kaitseväge seisukohta ja piiranguid järgmiste piirkondade osas:

1. Järva piirkond (Järva valla eriplaneeringu tuuleparkide alad) - Järva valla tuuleparkide asukohavaliku raames on määratletud alljärgnevad arendusalad (vt lisatud Järva kaardikiht), millele palume hinnata riigikaitseks radarite ja raadioseadmete mõjuala ning sellest tulenevaid piiranguid:
 - TU3.3: Imavere ja Kabala vaheline ala;
 - TU3.2: Imavere vahetu lähedus (kõrval);
 - TU8: Jalametsa ja Ülejõe vaheline ala;
 - TU6: Pätsavere ja Lähvere vaheline ala;
 - TU5: Sõrandust itta jääv ala (nimetatud planeeringukihi suurim terviklik ala);
 - TU1: Kahest osast koosnev idapoolseim ala (ülemine TU1 ja alumine TU1 osapiirkond).
2. Lääne-Nigula tuulepark asub Risti piirkonnas.

Päringus on viidatud varasematele ametkondlikele aruteludele, milles märgitakse, et Lääne-Nigula vallas Risti piirkonnas asuva tuulepargi arenduse puhul ei ole antud piirkonnas tuvastatud radaritest tulenevaid kõrguspiiranguid.

Samas tuleb arvestada Ämari lennuvälja minimaalsest ohutust sektori kõrgusest (MSA) tuleneva piiranguga. Transpordiameti ja Lennuliiklusteeninduse AS analüüside kohaselt korrigeeritakse lennuvälja MSA-d tasemele 2200 ft, milleks on olemas ka Ohuväe nõusolek (tingimusel, et Kaitsevägele ei kaasne lisakulusid). Antud muudatus võimaldab Risti piirkonnas püstitada kuni 270 meetri kõrguseid tuulikuid.

Kaitsevägi märgib, et Järva valla tuuleparkide asukohavaliku ala TU3.2 paikneb osaliselt raadiosideliinkide piiranguvööndis. Kõnealusel arendusalal on vajalik iga kavandatava tuuliku täpse geograafilise asukoha kooskõlastamine Kaitseministeeriumiga.

Järva piirkonna arendusalad ning Lääne-Nigula tuulepark paiknevad mandri-Eesti tuuleenergeetika kompensatsioonimeetmete alal. Kavandatavad arendusalad ei asu õhuseireradarite 15 km mõjualas, mistõttu puudub käesoleval ajal alus täiendavate kõrguspiirangute seadmiseks.

Samas juhime tähelepanu asjaolule, et nimetatud arendusprojektide elluviimine mõjutab madalakattelise õhuseire võime arendamist. Sellest tulenevalt võib tekkida vajadus täiendavate sensorite rajamiseks või olemasoleva sensorvõrgu laiendamiseks.

Lähtudes Ukraina sõjalise konflikti käigus saadud kogemustest, soovitame tuuleparkide ja nendega seotud alajaamade projekteerimisel ning rajamisel rakendada võimalikult ulatuslikult passiivseid kaitsemeetmeid. Sealhulgas tuleb kaaluda trafoseadmete maa-alust paigutamist, kaitsevallide ja kaitsevõrkude rajamist ning teiste asjakohaste kaitselahenduste kasutamist taristu vastupidavuse suurendamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Eero Neemla
kolonel
Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja
planeerimisosakonna ülem

Peeter Subbi
peeter.subbi@mil.ee