


1. Rajada 0,4 kV kaabelliinid ja liitumis-, jaotuskibid vastavalt joonistele LC2074-1 ja LC2074-2.
2. Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele ja riigiteemaal vastavalt pikiprofiilile LC2074-1.
3. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:			Tellija:			
Aino kinnistu elektriliitumine, Põrsaku küla, Kehtna vald, Raplamaa			Elektrilevi OÜ			
Joonis:			Joonise nr:			
0,4 kV elektrivõrgu plaan			LC2074-1			
<div> <b>CONNECTO</b> <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small></div>	Projekteeris	L. Saamel	06.11.2024			
	Kontrollis	L. Saamel	Mõõtkava	M 1:500	Leht	Lehti
			Staadium	TP	1	1