



## OTSUS

Tallinn

27.01.2026 nr 1-7/26-035

### Ohtlikuma lõhketöö loa väljastamise otsus

Ettevõtte Connecto Infra AS esitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) taotluse lõhketöö loa saamiseks Elering AS Aruküla-Lasnamäe 110kV kõrgepingeliinide L164 ja L165 juhtmete ja piksekaitstrosside ühendamiseks lõhkeliitmikega, tööde käigus on planeeritud ka rekonstrueerida L164H ja L165H Loo harud. Kuna kavandatavaks tegevuseks on metalli liitmine lõhketöödega, siis on tegemist ohtlikuma lõhketööga. TTJA kontrollis esitatud ohtlikuma lõhketöö loa taotlust ja esitatud projekti ning tuvastas, et need vastavad nõuetele.

Aruküla - Lasnamäe rekonstrueeritava kõrgepinge õhuliini kogupikkus on ca 17 km. Uue liini trass ei muutu. Lõhketööd on kavandatud kuues asukohas. Töid teostatakse etapiviisiliselt ning need kestavad kuni 2026. aasta septembrini. Lõhketööde projekti kohaselt on lõhketööde ohuala 50 m. Tööde teostamise ajal ei tohi kõrvalised isikud ohualas viibida. Lõhketööde ohualasse jäävad mitmed elektriõhuliinid ja maakaabelliinid, üks eraisikule kuuluv hoone (vt Lisa 1).

Vastavalt LMS § 32 lõikele 3 teavitas TTJA 16.01.2026 saadetud e-kirjaga kavandatavast lõhketööst, selle ohualast ja eesmärgist Raasiku, Rae ja Jõelähtme vallavalitsusi. Samasisulise e-kirjaga teavitati ohualadesse jäävate ehitiste omanikke/valdajaid. Kaasatud osapooltest vastasid TTJA-le Jõelähtme vallavalitsus, Elektrilevi ning Koplimetsa tee 37 kinnistu eraisikust omanik. Jõelähtme vallavalitsus soovis saada täiendavat infot müra ja tööde ajakava kohta, palus täpsustada tööde mõjualasse jäävate hoonete asukohta ning osutas, et tööde kavandamisel mälestisel või selle kaitsevööndis, tuleks kooskõlastada tegevus Muinsuskaitseametiga. Koplimetsa tee 37 kinnistu omanik teavitas oma vastuskirjas, et temaga ei ole kooskõlastatud materjalide ladustamine tema kinnistul, vallaga ei ole kooskõlastatud transport Koplimetsa teel. Elektrilevi OÜ andis teada, et nende elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks on tegevus vaja eelnevalt kooskõlastada. TTJA vastas Jõelähtme vallavalitsuse ja Koplimetsa tee 37 kinnistu eraomanikule 27.01.2026 e-kirjaga ning arvestab osaliselt kaasatud osapoolte seisukohtadega ohtlikuma lõhketöö loa väljastamisel.

Tulenevalt Connecto Infra AS esitatud taotlusest ning LMS § 30-32 alusel:

**väljastan**

ettevõttele Connecto Infra AS ohtlikuma lõhketöö loa nr LTL-01-26 kehtivusajaga 28.01.2026 - 27.01.2027 Aruküla - Lasnamäe 110kV kõrgepingeliinide L164 ja L165 juhtmete ja piksekaitstrosside ühendamiseks lõhkeliitmikega.

Isikul, kes leiab, et käesoleva otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on õigus esitada vaie Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (Endla tn 10a, 10122 Tallinn, e-post [info@ttja.ee](mailto:info@ttja.ee)) haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teada saamisest või kaebus Tallinna Halduskohtule (Tallinna Kohtumaja, Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, e-post [tahk.menetlus@kohus.ee](mailto:tahk.menetlus@kohus.ee)) halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Lauri Kütt

tehnikaosakonna juhataja

Koostaja: Arno Paikles