



MAA- JA RUUMIAMET

Erkki Keldo
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Teie 22.06.2026 nr 13-3/2222-1

Meie 31.07.2026 nr 6-3/24/11133-11

**Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi
eriplaneeringu ja selle KSH aruande
kooskõlastamine ning arvamuse andmine**

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) esitas Maa- ja Ruumiametile (MaRu) kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu, samas teavitas planeeringu ja KSH aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Planeeringu eesmärk on kavandada Eesti-Läti neljanda elektriühenduse Eestis paikneva osa terviklik ruumilahendus elektriühenduste ja nendega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste rajamiseks. Sobivat trassikoridori otsiti 6314 km² suurusel planeeringualal, mis ulatub Paide linnast Lihula linna suunas ning läbi Suure väina Saaremaa edelarannikule.

MaRu maaparanduse osakond peab positiivseks, et eriplaneeringu kaardirakenduse vaatesse „ALUSINFO“ on lisatud maaparanduse andmekihid. Nende kihtide nähtavus aitab planeeringu edasisel elluviimisel maaparandussüsteemidega arvestada. Samuti on dokumendis „Põhilahenduse seletuskiri“ märgitud, et maaparanduse seisukohalt on keskne järgmine põhimõte: elektriliinide, kaablite, alajaamade ja juurdepääsuteede rajamine ei tohi halvendada olemasolevate maaparandussüsteemide, sealhulgas drenaažisüsteemide, kuivenduskraavide ega eesvoolude toimimist. Eeltoodust lähtudes kooskõlastab MaRu maaparanduse osakond eriplaneeringu eelnõu maaparanduse valdkonda puudutavas osas.

MaRu planeeringute osakond märgib, et kaardirakenduses toodud rohevõrgustiku kiht ei ole korrektne. MKM andis 06.07.2025 kirjas nr 13-2/2580-1 „Saare maakonnaplaneeringu joonisel „ruumilised väärtused“ ilmse vea parandamisest“ Saaremaa Vallavalitsusele teada, et varem maakonnaplaneeringus olnud vale rohevõrgustiku kiht on parandatud, kuid eriplaneeringu kaardirakenduses ei ole parandatud rohevõrgustiku kihti kasutatud. Korrektne rohevõrgustiku kiht

on kättesaadav planeeringute andmekogus. Palume veenduda, et planeeringulahenduse koostamisel ja mõjude hindamisel on arvestatud korrektse rohevõrgustiku alaga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ivika Maavere
juhataja
Planeeringute osakond

Raine Viitas
58851458 raine.viitas@maaruum.ee

Taimi Kirs (maaparanduse osakond)
53038977 taimi.kirs@maaruum.ee