



TRANSPORDIAMET

Põhja-Sakala Vallavalitsus  
info@pohja-sakala.ee  
Lembitu pst 42  
71502, Viljandi maakond, Põhja-Sakala  
vald, Suure-Jaani linn

Teie 23.08.2024

Meie 23.08.2024 nr 7.1-2/24/14564-2

**Põhja-Sakala valla Jälevere küla Vassili  
puurkaev, menetlus nr 445543**

Olete esitanud ehitusregistri kaudu kooskõlastamiseks Põhja-Sakala valla Jälevere küla Vassili kinnistu (kat tunnus 75901:002:0860) puurkaevu ehitusloa taotluse. Projekteeritud puurkaevu kavandatakse riigitee 24107 Võhmassaare-Jälevere kaitsevööndisse km 4,9, ca 18 meetri kaugusele tee servast. Kavandatud päevane veetarve on 3 m<sup>3</sup>. Puurkaevu hooldusala raadius on 10 m (VeeS § 154 lg 3) ja vastavalt VeeS § 148 lg 2 antud juhul sanitaarkaitseala ei moodustata.

Rajatava puurkaevu asukoht on riigitee kaitsevööndis, mille ulatus on mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast 30 meetrit. Kaitsevööndis on keelatud tegevused vastavalt EHS § 70 lg 2, muuhulgas on keelatud ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist. Riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda Transpordiameti nõusolekul.

Lähtuvalt EHS § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusloa eelnõu nr 2411271/10184 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks vastavalt OÜ Puurkaevumeistrid tööle nr PK-538.

Transpordiamet ei vastuta riigitee liiklusest põhjustatud võimalike kahjulike mõjude eest puurkaevu vee kvaliteedile (näiteks liiklusõnnetuse korral). Samuti peab arvestama asjaoludega, et riigiteel teostatakse tee ehitamist, remontimist ja hooldamist (sh libeduse- ja tolmutõrjet). Nimetatud asukohas ei ole puurkaevule võimalik moodustada sanitaarkaitseala juhul, kui soovitakse veetarvet suurendada üle 10 m<sup>3</sup>. Transpordiamet ei soovita puurkaevu rajamist riigitee kaitsevööndisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiit Harjak  
juhataja  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee