



KAITSEVÄGI

Paul Kunimägi  
Kaitseministeerium  
Sakala 1, 15094, Tallinn

Teie 05.08.2025 nr 12-1/25/297

Meie 22.08.2025 nr 0.5-2/25/30-2

Vastuskiri

Kaitseväele on edastatud Kaitseministeeriumi 05.08.2025 dokument nr 12-1/25/297 „Vaindloo taastuenergialahenduse rajamise keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja otsuse eelnõu edastamine seisukoha saamiseks“.

Tegemist on riigikaitse taastuenergialahenduse rajamise raames KMH mittealgatamise otsuse eelnõuga.

Kaitseväe hinnangul tuleks riigikaitse kaalutlustest ning eelhoiatuse sensorite töövõime tagamise vajadusest lähtuvalt, seada Vaindloo saarele kavandatava taastuenergialahenduse rajamisel järgmised piirangud:

1. Päikesepaneelide piirang – Hoone EO1 katusele paigaldada kuni 72 päikesepaneeli, kus ühe paneeli maksimaalne DC-võimsus ei ületa 350 W ning kogu süsteemi DC-võimsus ei ületa 25 kW.
2. Elektrituuliku piirang – seada piirang ühe elektrituuliku paigaldamiseks, tähistatud AD1, tingimusel et tuuliku laba tipukõrgus ei ületa 28 meetrit maapinnast.

Need piirangud on kehtestatud eesmärgiga tagada riigikaitse eelhoiatuse sensorite häireteta töö. Madala tuuliku labade peegeldusomadused ning piiratud elektromagnetiline kiirgus päikesepaneelidest ja inverteritest aitavad vältida raadiosignaali moonutusi ja mürataset, mis võiksid ohustada eelhoiatuse süsteemide toimimist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Eero Neemla  
kolonel  
Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja  
planeerimisoskonna (APO) ülem

Peeter Subbi  
peeter.subbi@mil.ee