



Mardiku  
22901:007:0009

Kaabel kinnisel meetodil (L=13m)  
toru 1250N Ø110, sügavusega 1,5m

projekteeritav liitumiskilp  
LK238855  
ukse avamise suund - tee poole  
3x20A, PLC

Kassi  
22901:007:0029

lahti kaevata

Haraka  
22901:007:0236

Tingmärgid

projekteeritav 0,4 kV kaabel kinnisel meetodil

projekteeritav liitumiskilp

projekteeritav maanduskontuur

olemasolev 0,4 kV õhuliin

puurkaeviku kontuur

taastamise osa (haljasala)

13182 Jaama-Kuningaküla tee  
22901:007:0153

projekteeritav  
kaabel MPL444494 AXPk 4G50,  
L=19m/21m(kaabel/trass)

Projekt:	Suvila elektrivõrguga liitumine Kassi kinnistu, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond			Tellija:	ELEKTRILEVI OÜ		
Joonis:	Asendiplaan			Töö nr.:	LC4556		
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</small>	Projekteeris	Irina Massejeva	11.01.2026	Joonise nr.:	EL-4-01		
	Kontrollis	Priit Mürsepp		Möötkava:	1:250	Leht	Lehti
				Stadium:	Tööprojekt	1	1