



Päästeamet
Raua 2
10124, Tallinn
laane@rescue.ee

Teie 31.03.2026 nr 7.2-3.4/1737-2

Meie 17.04.2026 nr 5-2/1262-4

Üüdibe ja Läätsa külas Käära detailplaneeringu esitamine korduvaks kooskõlastamiseks

Vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 ja Vabariigi Valitsuse 17.12.2015 määrusele nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“ esitas Saaremaa Vallavalitsus 10.03.2026 kirjaga nr 5-2/1262-1 Päästeametile kooskõlastamiseks Üüdibe ja Läätsa külas Käära detailplaneeringu. Päästeamet oma 31.03.2026 kirjaga nr 7.2-3.4/1737-2 jättis detailplaneeringu kooskõlastamata, kuna välise kustutusvee tagamisel on lähtunud üksikelamule nõutavast kogusest 30 m³. II kasutusviisiga ehitistele nähakse ette 108 m³ kustutusvett. Lisaks puudub viidatud tuletõrje veevõtukoht ehtisregistrist.

Vallavalitsus selgitab, et detailplaneeringusse on tehtud täiendused seletuskirja ptk p 6.4 ja 7 ning tehtud on täiendused vastavalt muudetud ohuhinnangule. Lisaks teavitame, et veevõtukoht on kantud Maa- ja Ruumiameti kaardirakendusse „Ohtlikud käitised, veevarustus, veeohutus“.

Käesoleva kirjaga edastame täiendatud detailplaneeringu (vt Lisa) teistkordselt kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)
Kätlin Kallas
planeeringuteenistuse juhataja

Lisa: detailplaneering „DD100_Saaremaa_Üüdibe_Käära_DP_17.04.2026“

Piret Paiste, 452 5093
piret.paiste@saaremaavald.ee