


- MÄRKUSED:**
- Enne tööde alustamist kutsuda kohale Elektrilevi OÜ ja teiste kommunikatsioonide esindajad ning määrata ristuvate trasside täpsed asukohad ja sügavused.
 - Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
 - Töödel järgida Elektrilevi OÜ ja valmistajatehaste kehtivaid nõudeid (sh 0,4...20kV Võrgustandard).
 - Arvestada kooskõlastuste tingimustega.
 - Pärast töid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäätjed (k.a. pinnasalat, kus pole eraldi taastamise viirust).
- MÄRKUSED:**
- Ühikuta mõõtmised meetrites.
 - Kaabel kaitsta kogu trassi ulatuses kaablikaitsetoruga.
 - Liivapadi kivises pinnases või kui kaeviku põhi jäetakse tasandamata.
 - Tagasitõimisel pinnas tihendada vastavalt kehtivatele nõuetele.
 - Kõrghaljastusest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsesoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
 - Pärast ehitustöid taastada pinnase ja teekatte endine olukord.
- Märkused projekteeritud kilbi paigaldamise kohta:
- Projekteeritud liitumiskilp paigaldada asendiplaanil näidatud asukohta.
 - Projekteeritud liitumiskilbi LK234049 keskkoha koordinaadid: x=6469494.28; y=397116.29
 - Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon/säik peab jääma kilpi vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele. Kilpid täita kergkruusaga kilbil näidatud jooneni.
 - Kilpidele ehitada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis R_s30Q.
 - Reservtoru ots tarbijakaablitele D110-450N; L=2m. Maapinnal ots tähistada. LK234049 ühenduse teostab klient.



TINGMÄRGID

	Projekteeritud 0,4kV maakaabel 750N kaitsetorus
	Projekteeritud liitumiskilp
	Projekteeritud maanduspaigaldis
	Pinnasala taastamine
	Projekteeritud puurimistoru 1250N

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija		Töö nimetus		Töö tellija
<p>Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS</p> <p>OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EL10769210-0001</p>		<p>Roosi Paiküla Saaremaa vald Saare maakond, Liitumine kindlaksmääratud piirkonnas madalpingel</p>		<p>Elektrilevi OÜ</p>
Kontrollis		Joonise nimetus		Töö väljaandmise aeg
<p>Marek Uiboupin</p>		<p>Asendiplaan</p>		<p>19.12.2024</p>
Projekteeris		Objekti aadress		Joonise digiaadress
<p>Robert Putnik</p>		<p>Roosi, Paiküla, Saaremaa vald, Saare maakond</p>		<p>LC2867_TP_EL-4-01_Asendiplaan</p>
Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Projektiga seotud		Töö number
<p>Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/</p>		<p>TP</p>		<p>LC2867</p>
Mõõtkava		Joonise number		
<p>1:1000</p>		<p>EL-4-01</p>		