



PÄÄSTEAMET

Liina Virolainen  
MTÜ Arengulugu  
liina@arengulugu.ee

Teie 13.02.2025 nr

Meie 28.04.2025 nr 7.2-2.2/923-1

### Hinnang tuleohutusalasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 06.03.2025 kontrollkäigu aadressil Munga tn 5, Tartu linn, Tartu maakond.

Eelpool nimetatud hoones soovib MTÜ Arengulugu (registrikood 80564975) alustada rehabilitatsiooniteenuse osutamist.

Kontrollkäigul avastatud tuleohutusnõuete rikkumise likvideerimiseks on OUTOF OÜ-le (registrikood 14782957) antud 25.04.2025 ettekirjutus nr 7.2-6-2025-509 järgmiste nõuetega:

1. Paigaldada Munga 5, Tartu linn hoonesse kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, et oleks tagatud tulekahju avastamine varajases staadiumis.  
Tähtaeg: 31.08.2026
2. Paigaldada Munga 5, Tartu linn II korruselt teise väljapääsu tee ja sellele järgnevale evakuatsioonitrepikoja korrustele väljapääsutee valgustus, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ohutult evakueeruda või neid evakueerida.  
Tähtaeg: 31.08.2025
3. Moodustada Munga 5, Tartu linn hoones peasissepääsu evakuatsioonitrepikojast ja Kivi baarist mööduvast evakuatsioonitrepikojast omaette tuletõkkeseksioon, et inimestele oleks tagatud ohutu evakuatsioon.  
Tähtaeg: 31.08.2026

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästkeskus

Madis Pintson

+372 799 8602

[madis.pintson@rescue.ee](mailto:madis.pintson@rescue.ee)

Lõuna päästkeskus / Jaama 207 / 50705 Tartu / 628 2000 / [louna@paasteamet.ee](mailto:louna@paasteamet.ee) / [www.paasteamet.ee](http://www.paasteamet.ee) /  
Registrikood 70000585