



Tingmärgid

- Projekteeritud MP maakaabel
- Planeeritud KP maakaabel
- Projekteeritud kaablikaitsetoru (750N)
- Projekteeritud kaablikaitsetoru (450N)
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud kilbi tegelik suurus
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev TV maakaabel
- Planeeritud veetrass
- Planeeritud kanalisatsioonitrass
- Olemasolev gaasitrass
- Kinnistu piir

Märkused:

1. Projekt on koostatud Elektrilevi OÜ lähtelesannete nr.390934, 397222 ja 397216 põhjal.

2. Projekteeritud liitumiskilp LK197005 võtta olemasoleva alajaama AJ11889 toitele projekteeritud maakaabliga MPL382260.

3. Projekteeritud liitumiskilp LK197984 võtta olemasoleva alajaama AJ11889 toitele projekteeritud maakaabliga MPL384295.

4. Maakaabel paigaldada primaarsesse kaablikaitsetorus min 0,7m sügavusele, tee alla 1,0m sügavusele.

5. Kasutada trassi olevaid reservkaitsetorusid

6. Kilbid paigaldada vastavalt tootja juhistele.

7. Tööde käigus rikutud katted taastada endisele tasemele.

8. Riigitee maa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehnilise kirjelduse“ viimase redaktsiooni peatükis „Maastikukujundustööd“ toodud kvaliteedinõuetele“.

9. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.

10. Topo-geodeetiline alusplaan tehnoorkudega G.E.Point OÜ töö nr. 20-G259, 19.02.2021

11. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 amsterdami süsteemis.

Objekti aadress:

Kurna küla, Rae vald, Harju maakond

Töö nimetus:

Kangrumetsa tee pumppla ja tänavavalgustuse elektriliitumine

Teilija

Enefit Connect OÜ

Kontrollis:

A.Vili

06.03.22

Koostas:

A.Vili

06.03.22

Töö nr:

LR4719.LR5153.LR5155

Staadium:

TP

Version:

Joon. nr:

EL-4-01

Möötkava:

1:500

Faili nimi:

LR4719.LR5153.LR5155_TP_EL-4-01_asendiplaan.dwg

Leht:

1/1

ASENDIPLAAN

pluvo

MTR nr

TEL003705

ÕU PLUVO EESTI

Värvi nr 4, 10021

Tel. (+372) 660 7008

Faks (+372) 660 7008

e-mail: info@pluvo.ee

www.pluvo.ee