

## TEOSTATUD TÖÖDE AKT

**Klient:** Termak Real Estate OU  
L.Koidula 21,  
Narva-Joesuu

**Objekt:** Liivarand Hotell

Teostatud tööde kuupäev: **03.07.2018**  
Akti väljastamise kuupäev: **10.07.2018**

### TULEMUS:

**Tehtud tööd:** Soklikorruse tasandil varuevakuatsioonitrepikoja tuletokkeuksed (2tk), mis viivad SPA rumidesse ja olmeruumidesse on varustatud spetsiaalse tihendiga, mis temperatuuri tõttu hakkab tihendama ukse all olev läbiviigu. Sellega tuletokkeused nuud moodustavad terviklik tuletokkeseksiooni, samas ka ei takista see evakuatsiooni protsessil. Tihend paigaldatud vastavalt tootja juhendile.

Hoone esimesel korrusel vasaku tiiva majandusruumide seksioonis (toad 101-107) olev koristusruum ei ole tuletokkeseksioon ja sellega ei ole vahet selles mis uks on seal paigaldatud. Hotellis aga kõik majutustoad on seksioneeritud.

Tehniku nimi: **Ivan Egorov (digitaalallkiri)**

Andis üle: .....

Võttis vastu: .....



FOTOD (Näidis)









The logo for ASTROflame is presented in a red, brush-stroke style rectangular box. The word "ASTRO" is in white, bold, uppercase letters, and "flame" is in a smaller, white, lowercase font with a yellow flame-like graphic element above the 'o'. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the word "flame".

#### Paisuv tuletõkkehend Astr Strip

Astr Strip on loodud ja sertifitseeritud ühe ja kahepoolsete uste suitsu ja tulekindlaks tegemiseks.

Kaitseb suitsu ja tule eest kas EI30 min või EI60 min.

#### Paigaldamine:

Kontrolli uksetootja tehaseandmeid üks tulepüsivuse kohta.  
Freesi ukeplaadi serva keskele 3% laiem ava kui tihend. Tihendi paigaldamisel jälgi, et ukseraami ja tihendi vahe ei ole suurem kui 4 mm. Puhasta aluspind ja eemalda tihendilt teip. Tegemist on kahepoolse teibiga sellepärast saab tihendi suruda freesitud avasse. Soovitame iga 500 mm tagant kinnitada veel peitpeaga naelaga. Tihendi liitekohad täita paisuva tuletõkkemastikuga Astr Mastic.

Tihedus 1025 Kg/m<sup>3</sup>  
Tõmbetugevus 2,8  
Niiskussisaldus 3%  
Paisumine (kuni 50 psi koormuse korral) 85%  
Vabapaisumine (400°C 15 min) :20:1  
Aktiveeriv temperatuur 200°C  
Paisumistugevus 400°C juures 10 Bar

Tootja : Astroflame (Fire Seals) Ltd.  
Unit 8 The IO Centre  
Stephenson Road  
Segensworth  
Fareham  
Suurbritannia.