TINGMÄRGID

- PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE ASFALTBETOONKATE
- PROJEKTEERITAV JALGTEE ASFALTBETOONKATE (killustikalus Evaj≥140 MPa)
- PROJEKTEERITUD GEOVÕRK
- PROJEKTEERITUD KILLUSTIKKATE
- PROJEKTEERITUD TEEPEENAR (KILLUSTIK)
- TAASTATAV-RAJATAV HALJASALA
- PROJEKTEERITUD RELJEEFNE KÕNNITEEPLAAT (BRAIKIVI, 420x420x60 mm)
- PROJEKTEERITUD MUNAKIVISILLUTIS
- PROJEKTEERITUD EROSIOONITÕKKEMATT (KOOKOSKIUD)
- PROJEKTEERITUD RAUDTEEÜLEKÄIGU KATE
- PROJEKTEERITUD RAUDTEE BALLAST
- PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONÄÄREKIVI (290x150 mm, h=10 cm)
- PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE BETOONÄÄREKIVI (290x150 mm, h=0...1 cm)
- PROJEKTEERITUD TEESERV
- PROJEKTEERITUD PÕRKEPIIRE
- PROJEKTEERITUD PUITLIPPIDEST PIIRDEAED, h=1.5 m
- PROJEKTEERITUD VÕRKAED h=1.5 m
- PROJEKTEERITUD TORUPIIRE (OP2, Ø60 mm, h=1.0 m) BETOONALUSEL
- OLEMASOLEV TEESERV
- OLEMASOLEV KATASTRIPIIR
- RIIGITEE TEEKAITSEVÖÖNDI PIIR
- RAUDTEE KAITSEVÖÖNDI PIIR
- LIKVIDEERITAV OBJEKT
- ÜMBERTÕSTETAV OBJEKT
- ÜMBERTÕSTETAVA KIVI UUS ASUKOHT
- PROJEKTEERITUD RAADATAV ALA
- PROJEKTEERITUD NÕLV
- PROJEKTEERITUD KRAAV VOOLU SUUNAGA
- PROJEKTEERITUD TRUUP
- PROJEKTEERITUD OOTEKODA
- PROJEKTEERITUD PINK
- PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRGI POST
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU
- PROJEKTEERITUD KAEVIKU TSOON

TINGMÄRGID (Grün-E OÜ, töö nr 150323-1, 2023)

- ERITI VÄÄRTUSLIK PUU I
- VÄÄRTUSLIK PUU II
- OLULINE PUU III
- VÄHEVÄÄRTUSLIK PUU IV
- LIKVIDEERITAV PUU V
- ERITI VÄÄRTUSLIKU OBJEKTI KONTUUR
- VÄÄRTUSLIKU OBJEKTI KONTUUR
- OLULISE OBJEKTI KONTUUR
- VÄHEVÄÄRTUSLIKU OBJEKTI KONTUUR
- LIKVIDEERITAVA OBJEKTI KONTUUR
- KAITSEALUSE OBJEKTI v. VÕÕRLIIGI KONTUUR
- VÄHE TÕENÄOLINE LKV ESINEMISE ALA KONTUUR

TINGMÄRGID (Triangulum OÜ, töö nr 123/23, 2023)

- SK2 — PROJEKTEERITUD SADEMEVEEKANALISATSIOON
- D1 — PROJEKTEERITUD DRENAAŽ

KASUTATUD TINGMÄRGID CRUSTA PROJEKT TÖÖ NR. 070223

- Projekteeritav välisvalgustuskaabel Ø75mm montaaztorus
- Projekteeritav välisvalgustuse kaitsetoru Ø110mm, 750 N/m
- Projekteeritav välisvalgustuse maandus 20m Cu25mm² kaablikaevendis
- Projekteeritav välisvalgustuse 8m kooniline metallmast 1m konsooli ja LED valgustiga
- Projekteeritav jõuluvalgustuse 8m koonilisel metallmast il 6m kõrgusel
- Projekteeritav välisvalgustuse 6m metallmast ilma konsoolita ja LED valgustiga
- Ümbertõstetav välisvalgustuse 8m kooniline metallmast 1m konsooli ja LED valgustiga
- Projekteeritav vöötrajavalgustuse 6m metallmast ilma konsoolita ja LED valgustiga
- Projekteeritav vöötrajavalgustuse olemasoleval mastil 1m konsooli ja LED valgustiga
- Perspektiivne vöötrajavalgusti
- Projekteeritav o/l masti tõmmits
- Projekteeritav o/l masti tugi

Mastvalgusti tähistus: Fiidri nr, Valgusti nr, Võimsus, Faas, Masti kõrgus maapinnast, Konsooli pikkus (F6.2 48W.L1 8m.-m)

- Projekteeritav puurimiskaevend
- Projekteeritav välisvalgustuse puurimistoru Ø110mm, 1250 N/m
- Demonteeritavad rajatised
- W1 — Planeeritav 0,4kV kaabel pinnases Ø110mm 750 N/m kaitsetorus

Planeeritavad trassid DP staadiumis

- Planeeritav liitumiskilp
- W1 — Planeeritav 0,4kV kaabel

TINGMÄRGID (EXTech Design OÜ, töö nr 1629, 2016)

- VAREM PROJEKTEERITUD KATTE SERV
- VAREM PROJEKTEERITUD PEENRA SERV
- VAREM PROJEKTEERITUD SÕIDUTEE
- VAREM PROJEKTEERITUD TEEPEENAR
- VAREM PROJEKTEERITUD HALJASALA
- VAREM PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRK
- LIIKLUSMÄRGI SUURUSGRUPP — 221 (I)
- VAREM PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRGIPOST
- VAREM PROJEKTEERITUD KRUUSKATE
- VAREM NÄHTAVUSKOLMNURK (140X10m)
- VAREM PROJEKTEERITUD ELEKTRIKAABLI RESERVTORU

TINGMÄRGID (Leonhard Weiss Energy AS, töö nr. ET1533, 09.2019)

- VAREM PROJEKTEERITUD KP KAABELLIIN
- VAREM PROJEKTEERITUD KAITSETORU

MÄRKUSED:

1. Käesoleva joonise koostamisel on aluseks võetud:
   - Maa-ala plaan tehnovõrkudega (Aamos Atlas OÜ, töö nr. 005-G-23, 19.01.2023)
2. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
3. Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte nende tegelikele suurustele looduses.
4. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5...7.0). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
5. Haljasala projekthorisontaalid on joonisel lihtsustatud ning antud nurgelistena. Ehitamisel tuleb pinnavormide lõplikul viimistlemisel anda sujuvalt looklevad ning ümarad pinnavormid. Samuti tuleb ehitustööde käigus rajada sujuv reljeefi üleminek projektala ja olemasoleva ümbritseva maapinna vahel.
6. Puude ümber maapinda mitte muuta rohkem kui 10 cm. Vajadusel jätta lokaalsed lohud/kühmud 2 m raadiusel alal puu tüve perimeetril. Kaevetööd puude võrade all teostada käsitsi. Murualale ette nähtud immutuskraavi paiknemist täpsustada olevate puude järgi, eesmärgiga säilitada maksimaalselt olevaid puid.
7. Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest. Jälgida olemasoleva asfaltkatte piki- ja põikkaldeid.
8. Kõrguslikud üleminekud rajada kaldus äärekiviga.
9. Betoonist äärekivid kasutada sõiduteede ääres kasutamiseks toodetud äärekive (graniitkillustiku baasil), külmakindluse klass vähemalt KK3. Toodang peab olema vastupidav teede talihooldes kasutatavatele kemikaalidele. Paigaldusbetooni tugevusklass C16/20, min paksus 8 cm. Äärekivid tuleb paigaldada lubjakivikillustikku vähemalt 10 cm paksusele alusele.
10. Näha ette asfaltbetoonvuukide katmine sideaine ja tardkivist toodetud peentäitematerjali puistega (nn vuukide „mannatamine“) „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ p. 2.4.27 kohaselt. Asfaltbetoonkatte kulumiskihtides vuukide töödeldamiseks kasutada spetsiaalset vuugiliimi (näit. TOK-Plast). Alumiste kihtide vuugid tuleb kruntida sitke naftabituumeni, naftabituumenemulsiooni võispetsiaalse vuugiliimiga. spetsiaalse vuugiliimiga.
11. Kaevude kaaned peavad kõvakattega aladel asetsema teekattega samas tasapinnas.
12. Rõngaste vahelt on truupi varisenud pinnast. Hinnanguliselt on segmentidest truup täitunud kuni 90% kõrguseni settega. Truubi ühe rõnga demonteerimine. Kraavi vee pääsemise tõkestamiseks kuhjuda truubi väljavooluava ette kive. Mulle filtratsiooni vältimiseks rajada kraavinõlva kindlustus munakividega. Munakivi paigutus ette nähtud betoonsegule.

Infra Projekt
Infra Projekt OÜ
Kummeli tee 94, 11912 Tallinn
tel. 56497872
sergei.tunka@gmail.com
MTR nr EEP004290, ELK000145

Tellija	Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, tel.: 602 8800	Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla Muuga tee jalgratta- ja jalgtee	Kuupäev 07.2024
			Mõõtkava 1:500
Projekteerija	S. Tunka	Joonise nimetus: VERTIKAALPLANEERIMINE	Staadium PP
Vastutav isik	S. Tunka		Töö nr. 121222
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7			Joonise nr. TL-5
		121222_PP_TL-4.dwg	