



Päästeamet

Teie 21.11.2024 nr 7.2-3.2/6622-1
Meie 17.12.2024 nr 9-3.2/DP-22-007

**Ilmatsalu alevik, Raba tee 5 maaüksuse
detailplaneeringu korrigeeritud lahenduse
esitamine kooskõlastamiseks**

Olete keeldunud detailplaneeringu kooskõlastamisest järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus ei vasta nõuetele. Planeeritud veevõtumahuti mahuga 216 m³ ei taga nõutavat vooluhulka 30 l/sek kolme tunni jooksul. Ka ei ole selgelt välja toodud missugust vooluhulka on vaja, arvestades lahtise ladustamise mõõtmeid. Planeerigu seletuskirjas on välja toodud lahtise ladustamise ohutuskujad, aga see tekst ei sobitu joonistes väljatooduga. Joonistel näidata lahtise ladustamise ohutuskujad.

Planeeringu koostaja on andnud teada, et Päästeametiga 27.11.2024 toimunud arutelu tulemusel on peamise muudatusena vähendatud lahtise ladustamise ala pindala ning saavutatud olukord, kus vajaminev tuletõrjevee kogus on 20l/s kolme tunni jooksul, mis on planeeritud tuletõrjeveemahutiga tagatav.

Palume korrigeeritud detailplaneering kooskõlastada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Vuks

Juhataja

Liis Randmets

736 1253 Liis.Randmets@tartu.ee