



ANALÜÜSIAKT EL26000315 - Sademevesi

Tellijä: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Järve 34a
11314 Tallinn
Tallinna linn
Harju maakond

Leping: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2026
Ämari/Tallinn/Paldiski - 276190001000001 (osa 1) ; Leping
nr 2-2/24/309-1

Proovivõtjad: Mironov, Toomas, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ; Pajula, Andrus,
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ

Proovivõtumeetod: EVS-ISO 5667-10

Proovivõtuaeg: 20.05.2026 11:30

Laborisse tulek: 20.05.2026 13:38

Analüüsi lõpp: 04.06.2026 08:46

Proovivõtukohta valdaja: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Proovivõtukoht: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Suurküla, Nurga, Sadevee väljalask Tammi kraavi.

Proovi märgistus: U6048; A208; N032

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-1	< 3	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	41	mg/l
Naftasaadused (süsivesinikud C ₁₀ - C ₄₀)	EVS-EN ISO 9377-2	< 20	µg/l
Fenool *	STJnrU12D	<1.5	µg/l
o-kresool (2-metüülfenool) *	STJnrU12D	<1.5	µg/l
p,m-kresool (4 ja 3-metüülfenool) *	STJnrU12D	<1.5	µg/l
2,3-dimetüülfenool *	STJnrU12D	<1.5	µg/l
2,6-dimetüülfenool *	STJnrU12D	<1.5	µg/l
3,4-dimetüülfenool *	STJnrU12D	<1.5	µg/l
3,5-dimetüülfenool *	STJnrU12D	<1.5	µg/l

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Kinnitas: keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna juhataja Katri Vooro
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

04.06.2026

ANALÜÜSIAKT EL26000315 - Sademevesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
2,5-dimetüülresortsiin *	STJnrU12D	<5	µg/l
5-Metüülresortsiin *	STJnrU12D	<5	µg/l
Resortsiin *	STJnrU12D	<5	µg/l
1-aluselised fenoolid *	STJnrU12D	-	µg/l
2-aluselised fenoolid *	STJnrU12D	-	µg/l
Elektrijuhtivus (proovivõtul)	EVS-EN 27888	1000	µS/cm
Lahustunud hapnik (O ₂) (proovivõtul)	STJnrV51-1	9,3	mg/l
pH (proovivõtul)	ISO 10523	7,9	
Veetemperatuur (proovivõtul)	ISO 5667-10	11	°C

* näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Kinnitas: keskkonna- ja analüütilise keemia osakonna juhataja Katri Vooro
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

04.06.2026