



Meie 12.07.2024 nr 9.3-1/24/6946-2

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574

- ☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;
- ☒ EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides;
- ☐ EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine;
- ☐ EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest;
- ☐ EVS 843:2016 Linnatänavad;
- ☒ EVS 840:2017 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes.

Terviseohutuse hinnang: Käesoleva projektiga käsitletakse Nõo Põhikooli koolihoonet ja selle lähiümbrust. Terviseohutuse seisukohast on oluline hinnata sisekliima tagamist planeeritavates ruumides ning valgustuse tagamist klassiruumides, kuid neid andmeid seletuskirjas ei ole välja toodud. Eelprojekti seletuskirjas ei ole kirjeldatud planeeritud etappides teostatavaid töid (milliseid ruume sh klassiruumi renoveeritakse või ehitatakse juurde).

Projekti koostamisel tuleb arvestada Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määruses nr 84 „Tervisekaitse nõuded koolidele“ toodud nõudeid. Näiteks ei vasta esitatud dokumentide järgi määruses toodule planeeritud keemiaklass, sest vastavalt määruse 84 § 8 lg 1 alusel peab keemiakabineti abiruum asuma klassitahvli poolel ning abiruum peab olema kahe uksega, millest üks avaneb keemiakabinetti ja teine koridori.

Otsus: Nõo Põhikooli laienduse eelprojekt projekt on JÄETUD KOOSKÕLASTAMATA.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aira Varblane
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Aira Varblane 5822 5415
Aira.Varblane@terviseamet.ee