

Keskkonnaministri 12.09.2022
määrus nr 41 „Fluoritud
kasvuhoonegaase ja osoonikihti
kahandavaid aineid sisaldavate
toodete, seadmete, süsteemide ja
mahutite ning käitlemistoiimingute
registri põhimäärus, registrisse
andmete esitamise kord ja
andmekoosseis“
Lisa
(Energeetika- ja keskkonnaministri ...
määruse nr ... sõnastuses)

Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoiimingute registri andmekoosseis

Andmekogusse kantakse andmed fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate paiksete külmutus- ja kliimaseadmete, soojuspumpade, elektrijaotlate ning tuletõrjeseadmete kohta, kui need sisaldavad:

- 1) viis või enam CO₂ ekvivalenttonni Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/573 I lisa nimetatud fluoritud kasvuhoonegaase;
- 2) üks kilogramm või enam Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/573 II lisa 1. jaos nimetatud fluoritud kasvuhoonegaase, mida kasutatakse mujal kui vahutades;
- 3) kolm kilogrammi või enam osoonikihti kahandavaid aineid, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/590 I lisa.

1. Andmed fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade kohta

- 1.1. Toote, seadme või süsteemi omaniku ja kontaktisiku andmed.
- 1.2. Toote, seadme või süsteemi paigaldamise aeg, nimetus ja asukoht.
- 1.3. Toote, seadme või süsteemi kasutusvaldkond.
- 1.4. Toote, seadme või süsteemi tüüp vastavalt riiklikus kasvuhoonegaaside inventuuris kasutatavale metoodikale.
- 1.5. Tootes, seadmes või süsteemis sisalduva aine tüüp, nimetus ja kogus.
- 1.6. Toote, seadme või süsteemi hermeetilisuse andmed.
- 1.7. Lekke tuvastamise süsteemi olemasolu andmed (nõutud 500 või enam süsinikdioksiidi ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral või 100 kg või enam Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/572 II lisa 1. jaos loetletud gaaside sisalduse puhul).
- 1.8. Toote, seadme või süsteemi jahutamise nimivõimsus.
- 1.9. Toote, seadme või süsteemi paigaldus-, teenindus- ja hooldustööde, sealhulgas lekkekонтроlli ning vajaduse korral parandustööd või kasutuselt kõrvaldamise toimingute teinud ettevõtja või töötaja andmed.
- 1.10. Toodete, seadmete või süsteemide paigaldus-, teenindus- ja hooldustööde ning vajaduse korral parandustööde või kasutuselt kõrvaldamise täpsustatud andmed.
- 1.11. Ainekogused, mis on lisatud paigaldamise, hoolduse või teenindamise käigus või pärast lekke kõrvaldamist.

1.12. Teave, kas paigaldatud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused on ringlusse võetud või taasväärtustatud, sealhulgas ringlussevõtmise või taasväärtustamisega tegeleva asutuse andmed.

1.13. Kokku kogutud fluoritud kasvuhoonegaaside või osoonikihti kahandavate ainete kogused.

1.14. Lekkekontrolli, kaasa arvatud pärast paigaldamist ja parandustöid tehtud järelkontrolli kuupäev, toimingule kulunud tööaeg objektil ja kontrolli tulemused.

1.15. Lekke tuvastamise süsteemi kontrollimise kuupäev, toimingule kulunud tööaeg objektil ja kontrolli tulemused (nõutud 500 või enam süsinikdioksiidi ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral).

1.16. Toote, seadme või süsteemi ümberehitamise ja uuele ainele ülemineku andmed.

1.17. Toote, seadme või süsteemi omaniku vahetumisel või hooldaja vahetamisel uue omaniku või hooldaja andmed.

1.18. Toote, seadme või süsteemi kasutuselt kõrvaldamise ja nendes sisaldunud külmaaine jäätmekäitlejale, puhastajale, taastajale või tootjale/turustajale üleandmise andmed.

2. Andmed fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate tuletõrjeseadmete kohta

2.1. Seadme või süsteemi omaniku ja kontaktisiku andmed.

2.2. Seadme või süsteemi paigaldamise aeg, nimetus ja asukoht.

2.3. Seadmes või süsteemis sisalduva aine tüüp, nimetus ja kogus.

2.4. Lekke tuvastamise süsteemi olemasolu andmed (nõutud 500 või enam süsinikdioksiidi ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral).

2.5. Mahutite arv ja rõhk süsteemis olevas mahutis (baarides).

2.6. Seadme või süsteemi paigaldus-, teenindus- ja hooldustöid, sealhulgas lekkekontrolli ning vajaduse korral parandustöid või kasutuselt kõrvaldamise toiminguid tegeva ettevõtja või töötaja andmed.

2.7. Seadme või süsteemi paigaldus-, teenindus- ja hooldustööde ning vajaduse korral parandustööde või kasutuselt kõrvaldamise täpsustatud andmed.

2.8. Ainekogused, mis on lisatud paigaldamise, hoolduse või teenindamise käigus või lekkimise tõttu (kustutusaine vahetamine).

2.9. Teave, kas paigaldatud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused on ringlusse võetud või taasväärtustatud, sealhulgas ringlussevõtmise või taasväärtustamisega tegeleva asutuse andmed.

2.10. Kogutud fluoritud kasvuhoonegaaside kogused.

2.11. Lekkekontrolli, kaasa arvatud pärast paigaldamist ja parandustöid tehtud järelkontrolli kuupäev, toimingule kulunud tööaeg objektil ja kontrolli tulemused.

2.12. Lekke tuvastamise süsteemi kontrollimise kuupäev, toimingule kulunud tööaeg objektil ja kontrolli tulemused (nõutud 500 või enam süsinikdioksiidi ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral).

2.13. Seadme või süsteemi ümberehitamise ja uuele ainele ülemineku andmed.

2.14. Seadme või süsteemi omaniku vahetumisel või hooldaja vahetamisel uue omaniku või hooldaja andmed.

2.15. Seadme või süsteemi kasutuselt kõrvaldamise ja selle käigus tuletõrjegaasi(mahutite) jäätmekäitlejale, puhastajale, taastajale või tootjale/turustajale üleandmise andmed.

3. Andmed fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate elektrijaotlate kohta

3.1. Seadme omaniku ja kontaktisiku andmed.

3.2. Seadme paigaldamise aeg, nimetus ja asukoht.

3.3. Seadme tüüp vastavalt riiklikus kasvuhoonegaaside inventuuris kasutatavale metoodikale.

3.4. Seadmes või süsteemis sisalduva aine tüüp, nimetus ja kogus.

3.5. Lekke tuvastamise süsteemi olemasolu andmed.

- 3.6. Seadme lekkemäära andmed tootja tehnilise spetsifikatsiooni kohaselt.
- 3.7. Rõhu või tiheduse jälgimiseks oleva seadme olemasolu andmed.
- 3.8. Seadme või süsteemi paigaldus-, teenindus- ja hooldustöid, sealhulgas lekkekontrolli ning vajaduse korral parandustöid või kasutuselt kõrvaldamise toiminguid tegeva ettevõtja või töötaja andmed.
- 3.9. Seadme paigaldus, teenindus- ja hooldustööde ning vajaduse korral parandustööde või kasutuselt kõrvaldamise täpsustatud andmed.
- 3.10. Ainekogused, mis on lisatud paigaldamise, hoolduse või teenindamise käigus või lekkimise tõttu.
- 3.11. Teave, kas paigaldatud aine kogused on ringlusse võetud või taasväärtustatud, sealhulgas ringlussevõtmise või taasväärtustamisega tegeleva asutuse andmed.
- 3.12. Kokku kogutud aine kogused.
- 3.13. Lekkekontrolli, kaasa arvatud pärast paigaldamist ja parandustöid tehtud järelkontrolli kuupäev, toimingule kulunud tööaeg objektil ja kontrolli tulemused.
- 3.14. Lekke tuvastamise süsteemi kontrollimise kuupäev, toimingule kulunud tööaeg objektil ja kontrolli tulemused (nõutud 500 või enam süsinikdioksiidi ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava rakenduse korral).
- 3.15. Seadme ümberehitamise andmed.
- 3.16. Seadme või süsteemi omaniku vahetumisel või hooldaja vahetamisel uue omaniku või hooldaja andmed.
- 3.17. Seadme kasutuselt kõrvaldamise ja selles sisaldunud aine jäätmekäitlejale, puhastajale, taastajale või tootjale/turustajale üleandmise andmed.