



Anija Vallavalitsus
anija@anija.ee
F. R. Kreutzwaldi tn 6
74307, Harju maakond, Anija vald,
Kehra linn

Teie 04.04.2025

Meie 11.04.2025 nr 7.1-2/25/5552-2

**Kehra linn Kose mnt 9 elektriautode
laadimisjaama elektrivõrguga liitumise
projekteerimistingimuste eelnõu
kooskõlastamine märkustega**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Anija valla Kehra linn Kose mnt 9 (katastritunnus 29001:004:0080) elektriautode laadimisjaama elektrivõrguga liitumise projekteerimistingimuste eelnõu (menetlus nr 479369), mille aluseks on projekteerimistingimuste taotlust nr 2511002/02418 v01.

Tehnovõrk kavandatakse riigitee nr 11128 Kehra jaama tee km 0,85–0,87 kaitsevööndisse ja riigitee alusele maale ning riigitee nr 11127 Kaunissaare-Kehra tee km 2,96 kaitsevööndisse.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3, § 92 lg 6 ja § 99 lg 3 ning kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „[Tee projekteerimise normid](#)“, **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega.

Projekti koostamisel juhendada Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).

1. Riigitee nr 11128 Kehra jaama tee teelõik km 0,00-0,86 oli säästlikumate liikumisviiside rajamise objekt 2022. aastal. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab koostatavas projektis olema välistatud.
2. Projekt kooskõlastada Transpordiametiga (maantee@transpordiamet.ee või läbi ehr.ee ehitusloa menetluses). Kooskõlastamiseks esitavale projektile lisada teemaa isikliku kasutusõiguse ala plaanid.

Lähtudes EhS § 31 lõikest 5 palume meid informeerida sellest, kui jätate ülaltoodud märkused arvestamata.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri
peaspetsialist
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Projekteerimistingimuste taotlus
Lähteülesanne
Asendiplaan

Annika Matson
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee