

Natalja Eppik

From: Roman Babinets <babinets@hotmail.ee>
Sent: 22. oktoober 2019. a. 15:52
To: Natalja Eppik
Cc: mazanaev1940@gmail.com
Subject: отчет
Attachments: 20191014_090023.jpg; 20191014_131827.jpg; 20191014_132244.jpg; 20191016_094626.jpg; 20191016_094757.jpg; 20191017_082217.jpg; 20191017_082241.jpg; 20191017_082425.jpg

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Здравствуйтесь Наталья,

Настоящим сообщаем, что все пункты Вашего протокола от 30.07.2019 нр. 7.2-6,4/1774, кроме пунктов 1 и 5 9 срок выполнения 31.03.2020) выполнены.

По пункту 2:

а) кабельные проходы в стене электрощитовой по Kerese 38d заполнены огнезащитной смесью FI 60 (фото прилагается)

б) дверной проем под лестницей закрыт блоками фибро-3 S=200 EI 120 и покрыт штукатуркой (фото прилагается)

По пункту 3: Журнал ежегодной проверки и календарь ежемесячной проверки светильников эвакуационного освещения выполняется согласно требованиям (фотографии были предоставлены раньше).

По пункту 4 и 7: на дверях по Kerese 38 d и на воротах Tiimanni 1b установлены замки с бабочками(фото прилагаются)

По пункту 8: Протокол нр.1 от 5.09. 2019 инструктаж работников склада Вам был выслан Ramrest Security по почте.

По пункту 5: оборудование эвакуационного выхода через окно по Timanni 1 d, выполнен(фото прилагаются)

Если есть вопросы или нужна дополнительная информация, пожалуйста сообщите.

Спасибо.

С уважением,

Roman Babinets
General Manager

NTT OÜ

Kerese 38 a

21003 Narva

Estonia

Tel: + 372 35 66 383

Fax: + 372 35 66 380

babinets@hotmail.ee

www.nttennis.com
