

From: "Eveli Vanamb" <Eveli.Vanamb@maarium.ee>
Sent: 1/30/2025 2:04:34 PM
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>, <info@elektrilevi.ee>
Cc: "MA Üldpost" <maarium@maarium.ee>
Subject: Kirja edastamine: Teavitus ohtlikust olukorrast (Keila metskond 234, 19801:001:2349)

eveli.vanamb@maarium.ee ei saada teile sageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)

Tere

Maa- ja Ruumiameti poole pöördus Elektrilevi OÜ teavitusega ohtlikust olukorrast Harju maakonnas Harku vallas Vääna külas asuval Keila metskond 234 (katastritunnus 19801:001:2349) kinnisasjal.

Riigi kinnisvararegistri (<https://riigivara.fin.ee>) kohaselt on Keila metskond 234 kinnisasi riigivara, mille valitseja on Kliimaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Tulenevalt märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 5 lõikes 3 sätestatust edastame kirja Riigimetsa Majandamise Keskusele kui pädevale asutusele.

Lugupidamisega



Eveli Vanamb

juhataja | hoolduse büroo

+372 5698 0575

Maa- ja Ruumiamet

eveli.vanamb@maarium.ee

www.maarium.ee

Mustamäe tee 51, Tallinn

From: no-reply@elektrilevi.ee <no-reply@elektrilevi.ee>

Sent: Wednesday, January 29, 2025 4:23 PM

To: MA Üldpost <maarium@maarium.ee>

Subject: Teavitus ohtlikust olukorrast

Hea Eesti Vabariik

Korralise võrgu ülevaatus käigus märkasime, et aadressil **Keila metskond 234** (katastritunnus nr **19801:001:2349**) asub elektriliinide all metallaed, mis võib olla ohtlik inimestele ja varale.

Kui rikke korral (näiteks torm) kukub elektriliini juhe aiale, satub kogu aed pingele alla. Seetõttu on ohustatud aia lähedal viibivad inimesed ja loomad. Ohtlikuks maa-alaks loetakse 8 m aiast.

Tekkinud ohuolukorra likvideerimiseks soovitame elektriliinide all olev metallist aia osa asendada elektrit mittejuhtivast materjalist aiaga (näiteks puit, plastik, kivi).

Õnnetuse korral on metallaia omanik osaliselt vastutav kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis tekkivate kahjude eest. Kaitsevööndi ulatuse ja seal kehtivate kitsenduste kohta saab lähemalt lugeda elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused.

Lisainfot leiate meie [kodulehelt](#).

Heade soovidega

Elektrilevi

Elektrilevi OÜ

Veskiposti 2, 10138 Tallinn

Eraklientide teenindus: 777 1545 | info@elektrilevi.ee

Äriklientide teenindus: 777 1747 | ariklient@elektrilevi.ee

www.elektrilevi.ee



Kiri on saadetud väljastpoolt valitsemisala. Ärge avage kirjaga kaasa tulnud linke või manuseid enne, kui olete saatja õigsuses ja sisu turvalisuses kindel.