



PÄÄSTEAMET

Cerly- Marko Järvelä  
Rapla Vallavalitsus  
rapla@rapla.ee

Teie 20.09.2021 nr 6-2/34-1

Meie 04.10.2021 nr 7.2-3.4/7735-2

**Käopesa detailplaneeringu  
kooskõlastamisest keeldumine.**

Austatud Cerly- Marko Järvelä

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest arhitekt Rain Ailt poolt koostatud Rapla maakond, Rapla maakond, Rapla vald, Väljataguse küla, Käopesa maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale järgmistel põhjustel:

1. Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 (redaktsioon 03.12.2018) „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” on kehtetu määrus.
2. Välise kustutusvee tagamise lahendus tuleb planeerida vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule.
3. Määramata seletuskirjas numbriliselt tuleohutuskujaja.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4 ja TuoS §23 lg 2 ja §24 lg 4

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2251-2021-2

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rapla Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Margo Kubjas  
Ohutusjärelvalve büroo  
nõunik  
Lääne päästekeskus