

# LEHTEDE JAOTUS



**Tingmärgid:**

- TW2— Projektteeritud k/p kaabel D160 kaitsetorus
- Projektteeritud kaabli D160 reservtorude paigaldus
- Projektteeritud kaabli paigaldus olemasolevas reservtorus
- Projektteeritud kaablikaitsetoru paigaldus kinnisel meetodil
- Demonkeeritav/tööst välja viidav elektrivõrgu rajatise osa

**olemasolevad tehnoõrgud:**

- Olemasolev m/p kaabel
- Olemasolev k/p kaabel
- K — Olemasolev kanalisatsioonitrass
- V — Olemasolev veetrass
- SK — Olemasolev sadevee kanalisatsioonitrass
- S — Olemasolev sidetrass
- D — Olemasolev drenaažtrass

Samas kaevikus paigaldada kaabli kõrvale 2xD160 - 130m m/p kaablitele reservtorud kuni sissesõiduteeni!

Kaabli paigaldamine teostada kinnisel meetodil. 3xD160 PE 1250N, L=16m

Kaabli paigaldamine teostada kinnisel meetodil. Kaabel paigaldada min -1,5m sügavusele olemasolevast maapinnast. D160 PE 1250N, L=73m

Olemasolev Elering AS Viresi-Tallinn D-kategooria maagaasi ülekandtorustik, mille nominaalne läbimõõt on DN700 mm ja projekteeritud töörohk 54 barg. Gaasitrassi kaitsevöönd 10m ja ohutsoon 46,7m. Gaasitorustiku juurde kuulub andmesidekaabel, mille kaitsevööndi ulatus 1 m.

Põrguvälja tee 27a kinnistule paigaldatud metallkorpusega väliteenindusega komplektalajaam HEKA 1VM1000. Alajaama number AJ12066.

Paigaldada k/p maakaabel Al 3x240+35Cu mm<sup>2</sup> uue projekteeritava alajaama (AJ12066) ja JM2 vahel (nr. KPL221686), L<sub>trass</sub>=347m (L<sub>kaabel</sub>=351m) Kaabel terves ulatuses D160 750N torus ning tee kaitsevööndis paigaldada kaabel min. 1,0m sügavusele. Samas kaevikus paigaldada kaabli kõrvale 1xD160 k/p kaablile reservtoru!

Maanteevahe kinnistu detailplaneering OU OptimalProjekt, töö nr. 187 Kehtestatud Rae vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr.735

Olemasolev õhuliini maakaabel (nr.18708) lahti kaevata ja ühendada kokku uue projekteeritud maakaabliga!

Olemasolev k/p õhuliini (AC70) lõik M38kuni M41A demonteeritakse koos mastide ja tugedega!

Projekteeris:	H. Lomp	TELLUJA:	Enefit Connect OÜ		
Projekti juht:	H. Lomp				
TOIMING	ELEKTRI VÄLISVORGU PROJEKT		JOONISE LIIK	TÖÖJOOINIS	
PROJEKTI NIMI:	Põrguvälja tee 27b liitumine kindlaksmääratud piirkonda Järveküla, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa		JOONISE NIMI:	Asendiplaan	MOOTKAVA
				leht 3	M1:500
			KUUPÄEV:	13.02.2024	KOOD
			TOO NR:	LR2357/IP4401	LEHT:
					3
					4

**AS STIK-ELEKTER**  
Roosna-Alliku vald, Järva maakond  
Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452  
stik-elekter@stik-elekter.ee