

Demonteeritav 10 kV õhuliin  
**(AJ Seli...AJ Reite):**  
 3x AS-50, L=271m;  
 3x A-35, L=348m.  
 Dem. mastid (sh toed):  
 RB - 4 tk; puitmastid - 7 tk;

24001:002:0024  
 Seli-Kopli  
 Proj. 10 kV maakaabel:  
**AJ15171 K02...HK2266**  
 (3x240+35); L=852m, trass: L=835m (KPL222153)

Kinnine meetod (L=9m).  
 Kaabli paigaldussügavus: 1m.


1250N, Ø160 mm, L=9m

Ettevaatust,  
 sidekaabel!

66901:001:0644  
 6690232 Purila-Seli tee L6

Murukate taastada  
 (lõige B)

Kinnismälestis nr 15355  
 (Seli mõisa park)



Projekt:	Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplammäe			Tellija:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	Asendiplaan			Joonise nr:	IP6149-K2-1		
	Projekteeris	Aro Kivisild	...2024	Mõõtkaava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Mikk Reiter	...2024	Stadium	Tööprojekt	3	9

Tingmärgid on toodud  
 asendiplaani 1. lehel.