



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/24/12332-4

25.02.2025

Projekti nimetus	Tallinna Liikuri Lasteaed
Aadress	Harjumaa, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Liikuri 9
Staadium	Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress	Tallinna Linnavaramet, Harjumaa 10146, Tallinn, Vabaduse väljak 10
Andmed projekterija kohta	Sirkel & Mall OÜ, Laki 5, Tallinn 13620, info@sma.ee, 655548
Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr	14.02.2025, nr 9.3-1/24/12332-3

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule”
- Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”
- Sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”
- Sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid”
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded”
- Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele” (edaspidi määrus 80)
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
- EVS 906:2018 Mitteiluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS 843:2016 Linnatänavad
- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 840:2023 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

Terviseohutuse hinnang:

Tallinna Liikuri Lasteaia (Liikuri 9, Tallinn) eelprojekt on läbivaadatud järgmiste tähelepanekutega:

1. Asendiplaani ja maastikuarhitektuuri seletuskirja punkti 2.2 kohaselt „*Hoone peasissepääs paikneb **idapoolsel** küljel ning rühmadesse sissepääs kagupoolsel küljelt*“ ning punkti 3.1 kohaselt „*Projektala on jaotatud kolmeks osaks: kirdepoolne osa on mõeldud töötajate parkimisalaks ja majandushooviks, **idapoolses** osas paikneb hoone peasissepääs, lipuväljak ja terrass, kus saab pidada väliüritusi*“ Juhime tähelepanu, et peasissepääs on hoone **edelapoolses** osas.
2. Juhime tähelepanu, et määruse 80 § 7 lg 11 kohaselt basseini, välja arvatud läbivooluga basseini, lisatakse iga päev vastavalt tegelikule basseinikoormusele iga basseinikasutaja kohta vähemalt 30 liitrit ja soojaveebasseinides 60 liitrit värsket vett. Vee hulka kontrollitakse **veemõõtja** järgi.
3. Köögi- ja selle sisustuse hindamine „Toiduseaduse“ alusel ei kuulu Terviseameti pädevusse.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

51975317 gea.metus@terviseamet.ee