



PÄÄSTEAMET

Jaanus Mäe
MTÜ Sotsiaalne Kaasatus
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Teie 07.11.2025 nr
Meie 19.12.2025 nr 7.2-2.2/6795

Hinnang tuleohutuslasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 21.11.2025 kontrollkäigu aadressil Kauba tn 9, Viljandi linn, Viljandi maakond.

Eelpool nimetatud hoones soovib MTÜ Sotsiaalne Kaasatus (registrikood 80364963) alustada rehabilitatsiooniteenuse osutamist.

Kontrollkäigul avastatud tuleohutusnõuete rikkumise likvideerimiseks on **OÜ Nemesis** (registrikood 14229367) antud 19.12.2025 ettekirjutus nr 7.2-6-2025-1866 järgmiste nõuetega:

1. Korrastada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi dokumentatsioon: määrata hoones süsteemi korrashoiu eest vastutav isik ning paigaldada süsteemi paiknemisskeemid, hoolduspäevik, kasutusjuhend.
Tähtaeg: 29.05.2026
2. Teostada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõuetekohased hooldused, et oleks tagatud tuleohutuspäigaldise katkematu toimipidevus ja töökindlus.
Tähtaeg: 29.05.2026
3. Korrastada evakuatsioonivalgustuse dokumentatsioon ning korraldada evakuatsioonivalgustuse korraline kontroll ja hooldus.
Tähtaeg: 29.05.2026
4. Korraldada hoone ventilatsioonisüsteemi tuletõkkeklappide korrasoleku kontrollimine, et tagada toimiv tuletõkkeseptsioon.
Tähtaeg: 29.05.2026
5. Korrastada kõik hoone tuletõkkeüksed, et need täidaks oma otstarvet.
Tähtaeg: 29.05.2026

6. Tähistada automaatse tulekahjusignalisatsioonüsteemi keskseadme asukohale lähim sissepääs
hoonesse tuleohutusmärgiga „Päästemeeskonna sisenemistee“.

Tähtaeg: 06.04.2026

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästekeskus

Madis Pintson

+372 799 8602

madis.pintson@paasteamet.ee