

## Anna Renžina

---

**Saatja:** Anna Renžina  
**Saatmisaeg:** esmaspäev, 30. märts 2026 13:40  
**Adressaat:** 'kivila3@mail.ru'  
**Teema:** Kivila tn 3 järelkontroll

**Tähtsus:** Kõrge

Tere

Päästeamet väljastas Kivila tn 3 korteriühistule 09.11.2017 ettekirjutus nr 7.2-6.2/2161, mis hetkeseisuga on kehtiv.

Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/2161 punktidega kohustati Kivila 3 korteriühistut:

1. Tagada 1.korruse liftide halli ja selle ees oleva koridori kehtiva ehitusprojektiga ettenähtud eraldamine, st paigaldada tagasi liftide halli ja koridori eraldav ning sealt omavoliliselt eemaldatud uks. Täitmise tähtaeg saabus 31.12.2019.
2. Tagada hoonesse paigaldatud suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmetiku (suitsueemaldussüsteemi) hooldustoimingud ning kajastada need vastavalt kehtivatele nõuetele. Täitmise tähtaeg : 01.01.2020
7. Varustada hoone korrustel asuvad ja tähistamata evakuatsioonipäasu ukсед nõuetekohase evakuatsioonimärgistusega. Täitmise tähtaeg : 01.01.2020
8. Tagada hoone piksekaitsesüsteemi hooldus. Täitmise tähtaeg : 01.01.2024
9. Tagada hoones nõuetekohaste tuletõkkeseksioonide moodustamine. Täitmise tähtaeg : 01.01.2024

Palun esitada Päästeametile punktide täitmise kohta tõendusmaterjali kuni 08.04.2026. Juhul, kui selleks ajaks Päästeametile ei laeku infot punktide täitmise kohta väljastab Päästeamet sunniraha vastavalt ettekirjutuses märgitud sunniraha hoiatusele.

Lugupidamisega

### Anna Renžina

ohutusjärelvalve büroo

inspektor

+372 5360 7604

[anna.renzina@paasteamet.ee](mailto:anna.renzina@paasteamet.ee)

### PÄASTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

[paasteamet.ee](http://paasteamet.ee)

[olevalmis.ee](http://olevalmis.ee)

[ohutusportaal.paasteamet.ee](http://ohutusportaal.paasteamet.ee)

