



110 kV tõmbekett juhtmele AS-150/24
Katkemistugevus 70 kN
Ühiklekkeraja pikkus 34,7 mm/kV

Spetsifikatsioon

Pos.	Nimetus	Kogus
1	U-Polt M20x80x90/140	1
2	Pöördpistikuga silmus	1
3	Lahendussarv	2
4	Isolaator U120AD	1
5	Isolaator U70BL	7
6	Pesa-plaat	2
7	Kandeklemm	1

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse sisu	Projekteeris	Kontrollis
SPower		enersense		
Objekt			Projekteeris/Kuupäev K.Perillus/27.01.2025	
Joonise nimi			Kontrollis/kuupäev T.Poll/27.01.2025	
Koostaja			Koostaja	
Abikandekett 1A-70-34			Joonestas	
Projekti number	[Stadium]	Joonise number	Muudatus	Leht
KPL2410K1	TP	EL3-7-01-004		
Möötkava			Formaat	
			A4	