



110 kV tõmbekett juhtmele AS-150/24 Katkemistugevus 120 kN Ühiklekeraja pikkus 34,7 mm/kV		
Spetsifikatsioon		
Pos.	Nimetus	Kogus
1	Seekel	2
2	Reguleeritav vahelüli	1
3	Pöördpistikuga silmus	1
4	Lahendussarv	2
5	Isolaator U120B	8
6	Pesa-plaat	1
7	Poltklemm	1

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse sisu	Projekteeris	Kontrollis
				Projekteeris/Kuupäev K.Perillus/24.01.2025
Objekt Kuuste 110 kV õhuliinide sisestused			Kontrollis/kuupäev T.Poll/24.01.2025	
Joonise nimi Tõmbekett 1T-120-34			Kooskõlastas Joonestas	
Projekti number	[Stadium]	Joonise number	Muudatus	Leht
KPL2410K1	TP	EL3-7-01-001		
			Möötkava	Formaat
				A4