



Märkused

1. OPGW kinnitada masti külge OPGW kinnitusklambritega.
2. Varutrumli ja jätkukarbi lõplik asukoht valida lähtuvalt vinkelraudade asendist.
3. Kõrvuti paiknevad OPGWd alla tuua kasutades ühiseid klambreid.
4. Kaablikinnitid paigaldada 1,8...2,5 m vahega.
5. Kiudoptiliste maakaablite paigaldus ei ole käesoleva projekti mahus.

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse sisu	Projekteeris	Kontrollis
SPower		enersense		Projekteeris/Kuupäev K.Perillus/30.01.2025
Objekt			Kõrvaldada 110 kV õhuliinide sisestused	
Joonise nimi			Optika allaviik L141 mastis 1	
Projekt number			KPL2410K1	
Joonise number			EN-7-01-003	
Muudatus			Leht	
Möötkava			1:150	
Formaat			A3	