



110 kV kahekordne tõmbekett juhtmele AS-150/24  
Katkemistugevus 120 kN  
Ühiklekkeraja pikkus 34,7 mm/kV

Spetsifikatsioon		
Pos.	Nimetus	Kogus
1	Seekel	4
2	Reguleeritav vahelüli	2
3	Pöördpistikuga silmus	2
4	Lahendussarv	4
5	Isolaator U120B	8
6	Pesa-plaat	2
7	Kolk	1
8	Plaat-plaat pööratud	1
9	Poltklemm	1

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse sisu	Projekteeris	Kontrollis
SPower		enersense		
Objekt		Kuuste 110 kV õhuliinide sisestused		Projekteeris/Kuupäev K.Perillus/24.01.2025
Joonise nimi		Kahekordne tõmbekett 2T-120-34		Kontrollis/kuupäev T.Poll/24.01.2025
Projekti number		Joonise number		Kooskõlastas
KPL2410K1		TP EL3-7-01-003		Joonestas
Muudatus		Leht		Möötkava
				Formaat
				A4