



Märkused:

1. Tähistena kasutatakse kollast alumiiniumkattega komposiitplaati, millele on trükitud musta värvi tekst.
2. Tähisted kinnitatakse mastidele roostevaba teraslindi või metallklambritega.
3. Tavatähised paigaldatakse kõigile mastidele ristisuunas liini teljega liikudes/vaadates masti numbrite suurenemise suunas.
4. Kui mast on tee lähedal tuleb kinnitada tähis masti tee poolsele küljele.
5. Tava tähistusplaatide ja faasitähiste täpsed mõõdud on toodud välja joonisel EL2-7-91-001.
6. Faasitähised paigaldatakse alajaama esistele esimesele mastile, transpositsiooni-, hargnemis-, ja erimastidele.
7. Faasitähised paigaldatakse masti konstruktsiooni külge.
8. Faasitähised ei ole vastavuses faseeringu skeemiga.
9. Tähistamise joonis sobib kasutamiseks 10T2H mastiga.

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse sisu	Projekteeris	Kontrollis
				Projekteeris/Kuupäev K.Perillus/23.01.2025
Objekt			Kontrollis/kuupäev T.Poll.23.01.2025	
Joonise nimi			Koostöölaster	
Metallsõrestik nurga-ankrumasti 10T2 tähistamine			Joonestas	
Projekti number	Stadium	Joonise number	Muudatus	Leht
KPL2410K1	TP	EL2-7-90-001		
			Mõõtkava	Formaat
			1:150	A3