



Kui pole teisiti näidatud siis mastid õiguda ja korrastada.

65303:004:0146
Vana-Põõrasoo

Asendada traavers.
Asendada isolaatorid.
Rajada maandus.

Asendada paljasõhuliini juhe lõigul M137H107 kuni M137H117 (MAJ Suursoo-1) uue BLL-62 kaetud juhtmega.
3xL=1076/1100 m

Asendada traavers.
Asendada isolaatorid.
Paigaldada sädevahemik.
Rajada maandus.

Asendada traavers.
Asendada isolaatorid.
Rajada maandus.

Asendada traavers.
Asendada isolaatorid.
Rajada maandus.

Paigaldada uus puitmast (TAN klass 4, 11m) ja tugi (TAN klass 3, 11m).
Asendada traavers.
Asendada isolaatorid.
Paigaldada sädevahemik.

65301:001:3543
Paunküla metskond 645

65301:001:4799
Piirdõre

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev drenaaž
- Olemasolev mast (puit või betoon)
- Projekteeritud BLL-62 KP õhuliin
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud uus KP mast
- Olemasolev KP lahutuspunkt

Märkus:
- Geolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-073.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagastatav pinnas tihendada.

Tellijä:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 02.08.2025 Töö nr: ENS-25-073
Töö nimetus: Kose-Pikavere keskpinge õhuliini asendamine IP7745		E-mail: liis.tammekand@enersense.com	Joon nr: 001/2 (16) Möötkava: 1:500 (A1)
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Sander Kotter	